臺中市政府衛生局112年12月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	複驗	2023/12/08	沈字游泳池	潭子區	大池	合格				2.16
					冰水池	合格			7.2	
2	F12-03-06	2023/12/11	長榮國際股份有限公司台中分公司	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.9
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.92
					男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
3	F12-07-08	2023/12/11	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
4	F12-09-13	2023/12/11	林園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					女熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.16
					女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
5	H12-01	2023/12/11	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
6	J12-01	2023/12/11	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.5
7	複K12-01	2023/12/11	香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司	太平區	男湯	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
8	O12-01-08	2023/12/11	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.2
					女熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.13
					女冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.68
					男冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.63
					男熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.84
					水療池B	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.16
					水療池A	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.99
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.41
9	複清水(女)	2023/12/11	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
10	H12-02-04	2023/12/12	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
11	K12-02-04	2023/12/12	香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司	太平區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2
12	O12-09-12	2023/12/12	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.34
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.59
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.94
					冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.2
13	X12-01-11	2023/12/12	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
14	複驗	2023/12/12	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	熱水池	合格			7	1.5
15	B12-01-09	2023/12/13	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.68
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.87
					鹽水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.34
					景觀池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.58
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.5
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.8
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.89
					幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.84
16	C12-15-38	2023/12/13	日華金典國際酒店股份有限公司(東方健康俱樂部)	西區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
					SPA女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
17	C12-23-24	2023/12/13	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
18	E12-01	2023/12/13	夔悅精品商旅股份有限公司	北區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
19	E12-02	2023/12/13	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
20	E12-03-06	2023/12/13	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.5
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.5
					訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5

21	E12-07-11	2023/12/13	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.5
					跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					競賽池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
22	L12-01-02	2023/12/13	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23	複L12-03	2023/12/13	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	3F SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
24	M12-01	2023/12/13	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
25	M12-05-10	2023/12/13	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.01	1.41
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.08	1.09
					戲水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.91	1.92
					冰水池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.71	0.84
					熱水按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.77	2.96
					溫水按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.98
26	複S12-01	2023/12/13	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27	複驗	2023/12/13	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	SPA池	合格				1.5
28	複驗	2023/12/14	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	熱池	合格				2.3
29	複驗	2023/12/14	大里區游泳池	大里區	泳池	合格			6.6	
30	A12-01	2023/12/18	大里區游泳池	大里區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.26
31	A12-07-09	2023/12/18	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.7
					溫水池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.1
					按摩池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.3
32	G12-01-03	2023/12/18	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.99
33	複Y12-01	2023/12/18	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
34	複Y12-02	2023/12/18	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
35	複Y12-03	2023/12/18	御群服務有限公司	和平區	大一池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
36	複Y12-04-06	2023/12/18	麗池山水有限公司	和平區	按摩池	不合格	>500 CFU/ml	22 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	不合格	>500 CFU/ml	9 CFU/100ml		
37	Y12-07-11	2023/12/18	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前三池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
38	Y12-18-19	2023/12/18	神木谷遊樂興業股份有限公司	和平區	冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
39	Y12-20-21	2023/12/18	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
40	Y12-67-73	2023/12/18	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶內女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戲水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.6
41	清水(男)(女)	2023/12/18	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
42	複驗	2023/12/18	裕元花園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格				0.63
					小池	合格			8	
					女熱池	合格				1.5
					女冰池	合格				2.09
43	複驗	2023/12/18	潛立方旅館股份有限公司	西屯區	泳池	合格				0.5
44	複驗	2023/12/19	拉拉手西屯股份有限公司	西屯區	泳池	合格			6.5	
45	D12-06-08	2023/12/19	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.4
					男湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
46	H12-05-19	2023/12/19	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	男裸冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾溫泉池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					養生冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	

47	H12-20-26	2023/12/19	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
48	H12-27-29	2023/12/19	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
49	H12-30-31	2023/12/19	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
50	I12-01	2023/12/19	霧峰區健體中心	霧峰區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.6
51	N12-02-05	2023/12/19	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.9
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.45
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.7
					熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.6
52	N12-06-15	2023/12/19	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.9
					男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.2
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.07
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.74
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.76
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.59
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.37
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.8
					兒戲池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.13
					傘瀑池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.56
53	T12-01-02	2023/12/19	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.4
					室內SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
54	W12-01-02	2023/12/19	沙鹿區游泳池	沙鹿區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.2
55	W12-04-07	2023/12/19	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.2
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
					教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2
56	W12-08-09	2023/12/19	香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司	沙鹿區	男SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
57	Y12-27-32	2023/12/19	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
58	Y12-33-41	2023/12/19	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
59	C12-03-34	2023/12/20	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
					泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					SPA池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
60	C12-06-33	2023/12/20	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					1F泳池(溫)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.8
					1F水療SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					1F SPA冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					1F SPA熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					3F SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					3F SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					3F SPA男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
61	F12-22-28	2023/12/20	裕元花園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.5
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.69
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.59
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.84
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.88
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.83
62	F12-30	2023/12/20	拉拉手西屯股份有限公司	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.94
63	F12-31-36	2023/12/20	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
64	G12-08	2023/12/20	小天使工作室	南屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.54
65	S12-02-03	2023/12/20	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	女湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		