

臺中市政府衛生局111年7月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	複Y07-01-02	2022/07/12	伊豆開發股份有限公司	和平區	水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
2	複Y07-03	2022/07/12	御群服務有限公司	和平區	大眾熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
3	複Y07-04-05	2022/07/12	東谷旅遊事業有限公司	和平區	大一	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
4	複Y07-06	2022/07/12	神木谷假期大飯店	和平區	冬池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
5	複Y07-07	2022/07/12	麗池山水有限公司	和平區	春池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
6	Y07-08-16	2022/07/12	龍谷觀光事業有限公司	和平區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸冷池	合格	<200 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<100 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	<100 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
7	Y07-17-18	2022/07/12	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
8	Y07-19-25	2022/07/12	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	美人池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					C池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					B池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					檜木池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					草原池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					咖啡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					中藥池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9	Y07-26-27	2022/07/12	明治大旅社	和平區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
10	Y07-28-30	2022/07/12	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
11	Y07-31-34	2022/07/12	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前二池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前三池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12	Z07-01-06	2022/07/12	武陵富野渡假村	和平區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.94
					熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.84
					漩渦池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.67
					藥浴池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.84
					精油池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.05
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.78
13	N07-01-05	2022/07/18	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.8
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.6
					冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.6
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.9
14	N07-06-15	2022/07/18	福容大飯店股份有限公司月眉分公司	后里區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.35
					男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.96
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.18
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.8
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.56
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.2
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					傘瀑池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.9
15	N07-16-23	2022/07/18	馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司)	后里區	思瑪湖	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.9
					大海嘯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.7
					漂漂河	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.5
					阿酋灣	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.9
					極速勇士	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.8
					鯊魚浪板	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					巫師飛艇	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.2
					碰碰船	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.9
16	Y07-75-76	2022/07/19	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17	Y07-77-79	2022/07/19	御群服務有限公司	和平區	小一池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					小二池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大一池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
18	大安07-01-04	2022/07/20	向海那漾股份有限公司	大安區	大安(大池)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.44	0.5
					大安(大池)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.44	0.5
					大安(小池)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.54	0.5
					大安(小池)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.54	0.5