臺中市政府衛生局111年9月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	複A09-01-04	2022/09/12	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
2	複A09-05-06	2022/09/12	來來室內溫水游泳池	大里區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
3	複S09-01-02	2022/09/12	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	女湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
4	複D09-01-02	2022/09/13	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男湯	不合格	<300 CFU/ml	17 CFU/100ml		
					女湯	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
5	複2H09-01	2022/09/13	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	戲水池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
6	K09-01-02	2022/09/13	國立勤益科技大學游泳池	太平區	A池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.3
					B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
7	複L09-01	2022/09/13	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F水療SPA池	合格	<100 CFU/ml	1 CFU/100ml		
8	複L09-02-03	2022/09/13	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男熱水池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱水池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9	複M09-01	2022/09/13	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
10	O09-01	2022/09/13	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.3
11	O09-02-06	2022/09/13	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.79
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.27
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.93
					熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.78
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.7
12	複T09-01	2022/09/13	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
13	V09-01-02	2022/09/13	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
					小池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.5
14	複W09-01-02	2022/09/13	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					教學池	不合格	>500 CFU/ml	2 CFU/100ml		
15	複C09-23-24	2022/09/14	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
16	C09-29	2022/09/14	臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
17	C09-35	2022/09/14	國立臺中教育大學游泳池	西區	泳池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
18	複F09-01	2022/09/14	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
19	F09-02	2022/09/14	順天環匯酒店	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
20	複F09-03-04	2022/09/14	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	不合格	>500 CFU/ml	37 CFU/100ml	6.8	
					女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	
21	複F09-05	2022/09/14	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
22	複F09-06	2022/09/14	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2
23	複F09-07	2022/09/14	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1
24	F09-08	2022/09/14	拉拉手游泳學院西屯館	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.5
25	F09-09	2022/09/14	小天使游泳學校永福校	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
26	G09-01-02	2022/09/14	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27	G09-03-06	2022/09/14	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.5
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.6
					SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.5
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.5
28	複J09-01	2022/09/14	富泳實業商行游泳池	北屯區	薄荷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
29	J09-02	2022/09/14	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.5
30	J09-03	2022/09/14	小天使游泳學校(奇異果工作室)	北屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.96
31	複N09-01-10	2022/09/14	福容大飯店股份有限公司月眉分公司	后里區	男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.81
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.81
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.92
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.88
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.31
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.95
					大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.77
					SPA	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.05
					兒戲池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.89
					傘瀑池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.92
32	複Y09-01-02	2022/09/14	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
33	複Y09-03-04	2022/09/14	御群服務有限公司	和平區	小一池	不合格	>500 CFU/ml	>100 CFU/100ml		
					小二池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
34	複Y09-05	2022/09/14	露泉開發股份有限公司	和平區	前三池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
35	複Y09-06	2022/09/14	麗池山水有限公司	和平區	高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					美人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

36	Y09-09-15	2022/09/14	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					檜木池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					咖啡池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					C池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					草原池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					中藥池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
37	Y09-16-17	2022/09/14	明治大旅社	和平區	SPA	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
38	Y09-18-20	2022/09/14	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泡湯池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
39	外埔09-01	2022/09/14	星月大地休閒事業股份有限公司	后里區	熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.59
40	大安09-01	2022/09/14	向海那漾股份有限公司	大安區	小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.5
41	複2H09-02-03	2022/09/14	青葉東京三溫暖名店	中區	冷水池	合格				2
					冰水池	合格				0.5
42	A09-07	2022/09/19	大里區游泳池	大里區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.8
43	A09-08-12	2022/09/19	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.16	0.5
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.14	0.8
					冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.93	2
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.99	1.3
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.23	1
44	清水(男)(女)	2022/09/19	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
45	B09-01-11	2022/09/20	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.4
					鹽水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.65
					SPA	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.1
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.87
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.82
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					香精池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.3
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.18
					溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.2
					幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.55
46	B09-12-19	2022/09/20	寶闊健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.85
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.8
					超音波池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.26
					藥池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.8
					SPA	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.47
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.29
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
					遊戲池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.89
47	C09-23-24	2022/09/20	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
48	E09-01	2022/09/20	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
49	E09-02	2022/09/20	臺中市私立曉明女子高級中學游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
50	E09-03	2022/09/20	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
51	E09-04-06	2022/09/20	臺中市私立新民高級中學游泳池	北區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					男女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					超音波池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.5
52	E09-07-10	2022/09/20	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.8
53	F09-01-05	2022/09/20	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
54	F09-06	2022/09/20	小天使游泳學校逢甲校	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
55	F09-10-16	2022/09/20	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
56	F09-17-20	2022/09/20	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
57	F09-21-23	2022/09/20	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
58	H09-01-04	2022/09/20	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	溫泉池(一)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					溫泉池(二)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					戲水池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					戲水池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3

59	H09-05-11	2022/09/20	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	養生冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					養生SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
60	H09-14	2022/09/20	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
61	L09-06	2022/09/20	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
62	N09-01-06	2022/09/20	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.79
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.1
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.01
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.54
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.2
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
63	S09-03-04	2022/09/20	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	男湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
64	T09-01-04	2022/09/20	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
					室內SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
65	W09-01-03	2022/09/20	沙鹿區游泳池	沙鹿區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
66	X09-01	2022/09/20	小天使游泳學校大墩校	南屯區	泳池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
67	Y09-50-51	2022/09/20	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
68	Y09-52-54	2022/09/20	御群服務有限公司	和平區	小一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					小二池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
69	Y09-73-78	2022/09/20	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶內女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
70	Y09-79-82	2022/09/20	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前三池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
71	H09-20	2022/09/21	臺中市立北新國民中學游泳池	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
72	M09-01-03	2022/09/21	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.47
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
73	M09-04-08	2022/09/21	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.4
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.5
					冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.5
					熱水按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.4
					溫水按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.1
74	R09-01-03	2022/09/21	石岡區游泳池	石岡區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
75	Z09-01-07	2022/09/27	武陵富野渡假村	和平區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.9
					熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.9
					漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.4
					藥浴池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.55
					精油池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.56
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.65
					水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.78