臺中市政府衛生局112年7月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	D07-06-07	2023/07/10	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
2	複2H07-01	2023/07/10	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
3	複2H07-02	2023/07/10	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
4	複2H07-03	2023/07/10	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	女池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
5	J07-01	2023/07/10	奇異果工作室	北屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.8
6	J07-02-03	2023/07/10	台中兆品酒店	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.9
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
7	複L07-01	2023/07/10	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F水療SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
8	P07-01-02	2023/07/10	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.35	1.5
9	P07-03-04	2023/07/10	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2
					男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.5
10	P07-05	2023/07/10	星享道酒店	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
11	複P07-06	2023/07/10	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	男冷池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2
12	S07-01-03	2023/07/10	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.08
					兒童池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.25
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.25
13	S07-05	2023/07/10	人人伊藤萬游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.94
14	S07-06	2023/07/10	麗喆國民中小學游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.61
15	S07-07	2023/07/10	東海大學游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.8
16	V07-01-02	2023/07/10	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.2
					小池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.8
17	X07-01	2023/07/10	大肚區游泳池	大肚區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.8
18	複X07-02	2023/07/10	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
19	複Y07-01-03	2023/07/10	伊豆開發股份有限公司	和平區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
20	複Y07-04	2023/07/10	御群服務有限公司	和平區	大一池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
21	複Y07-05	2023/07/10	露泉開發股份有限公司	和平區	前三池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22	複Y07-06-09	2023/07/10	東谷旅遊事業有限公司	和平區	春池	不合格	>500 CFU/ml	71 CFU/100ml		
					冷泉	不合格	>500 CFU/ml	51 CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	不合格	>500 CFU/ml	22 CFU/100ml		
					2F男裸中溫池	不合格	>500 CFU/ml	34 CFU/100ml		
23	Y07-15-20	2023/07/10	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶內女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
24	Y07-21-26	2023/07/10	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	美人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					檜木池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					草原池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					咖啡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					中藥池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
25	Y07-27-35	2023/07/10	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
26	Y07-36-37、Y07-41	2023/07/10	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜一池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27	C07-13-14	2023/07/11	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					成人池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
28	C07-23-24	2023/07/11	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
29	C07-30-31	2023/07/11	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
					泳池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
30	C07-35	2023/07/11	國立臺中教育大學游泳池	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
31	D07-08-13	2023/07/11	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.4
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
32	F07-01	2023/07/11	小天使游泳學校永福校(仁瑀工作室)	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.73

33	複F07-02-05	2023/07/11	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
34	F07-06-09	2023/07/11	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.92
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.32
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.5
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.1
35	K07-01-04	2023/07/11	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	大池	合格	<10 CFU/ml	1 CFU/100ml	6.8	2.49
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.25
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.5
					水療池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.5
36	K07-05	2023/07/11	太平區游泳池	太平區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.62
37	K07-08-10	2023/07/11	香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司	太平區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.9
38	O07-01	2023/07/11	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.71
39	P07-07-14	2023/07/11	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					SPA池(B)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.3
					SPA池(A)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
40	P07-15-19	2023/07/11	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	戶外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.3
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.5
41	S07-04	2023/07/11	大雅區游泳池	大雅區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.97
42	複T07-01	2023/07/11	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內SPA池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
43	複W07-01-04	2023/07/11	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					教學池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
44	F07-11-16	2023/07/12	假期泳健股份有限公司(假期游泳池)	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.5
					泡湯池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.1
					溫水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.6
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.7
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.3
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.3
45	H07-01-03	2023/07/12	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
46	J07-05-08	2023/07/12	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.7
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.4
					SPA	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.8
47	複L07-02	2023/07/12	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	小池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
48	L07-03	2023/07/12	烏日區游泳池	烏日區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.69
49	M07-01	2023/07/12	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
50	Q07-01	2023/07/12	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
51	Q07-04	2023/07/12	拉拉手游泳學院西屯館	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.77
52	Q07-06-08	2023/07/12	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	男池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.17
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.69
53	Q07-09-15	2023/07/12	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.88
					男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.01
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.53
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.66
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.68
					戶外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.99
54	R07-01	2023/07/12	石岡區游泳池	石岡區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.5
55	A07-01	2023/07/17	大里區游泳池	大里區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.6
56	A07-04-08	2023/07/17	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.26
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.32
					熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.92
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.96
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.59
57	A07-09-11	2023/07/17	來來室內溫水游泳池	大里區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.12
					溫池	合格	<100 CFU/ml	1 CFU/100ml	7.6	0.73
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.86
58	E07-01、12	2023/07/17	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.5
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
59	E07-02	2023/07/17	夔悅酒店五權館	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
60	E07-03-06	2023/07/17	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	女溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.5
					女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2
					男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2

					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
61	E07-07-11	2023/07/17	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					競賽池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
62	F07-10-15	2023/07/17	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	
63	F07-16	2023/07/17	小天使游泳學校逢甲校(水蜜桃工作室)	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.63
64	F07-17	2023/07/17	林園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.35
65	F07-18	2023/07/17	順天環匯酒店	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.58
66	B07-09-16	2023/07/18	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
					鹽水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.26
					教學池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.1
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.68
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.13
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.31
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.27
					幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.07
67	D07-21-23	2023/07/18	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.6
68	G07-01-04	2023/07/18	文山室內溫水游泳池	南屯區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.79
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.56
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.29
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.89
69	G07-05-07	2023/07/18	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.38	1.36
70	G07-08-11	2023/07/18	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
71	G07-12	2023/07/18	小天使游泳學校大墩校(小天使工作室)	南屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.53	2.18
72	H07-04-06	2023/07/18	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	溫泉池(一)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					溫泉池(二)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					戲水池(大)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
73	H07-07-21	2023/07/18	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	男裸冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸漩渦池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾溫泉池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
74	H07-22-28	2023/07/18	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	養生冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
75	H07-29	2023/07/18	臺中市立北新國民中學游泳池	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
76	N07-01-05	2023/07/18	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.6
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.2
					熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					兒戲池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.8
77	N07-06-10	2023/07/18	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.9
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.85
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.84
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.2
					女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.9
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.6
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.18
					SPA	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.29
					兒戲池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.63
					傘瀑池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.7
					思瑪湖	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.5
					大海嘯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.5

78	N07-16-22	2023/07/18	馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司)	后里區	漂漂河	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.5
					阿酋灣	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.5
					急速勇士	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.5
					鯊魚浪板	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.5
					巫師飛艇	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.6
79	O07-08	2023/07/18	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.85
80	O07-09-13	2023/07/18	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.41
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.9
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.88
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.77
					熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.04
81	U07-01-07	2023/07/18	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	兒訓池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					訓練池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.2
					成人池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.8
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.7
					冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
					熱水池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.2
					藥浴池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.6
82	Y07-19-20	2023/07/18	明治大旅社	和平區	SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
83	Y07-21-23	2023/07/18	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
84	Y07-24-25	2023/07/18	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
85	Y07-26-42	2023/07/18	東谷旅遊事業有限公司	和平區	羅馬高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					春池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					秋池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
86	Y07-43-45	2023/07/18	谷野民宿	和平區	靜二池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
87	外埔07-01	2023/07/18	星月大地休閒事業股份有限公司	后里區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
88	新社(大)(小)	2023/07/18	游隼運動有限公司(臺中市立新社高級中學游泳池)	新社區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
89	C07-06-33	2023/07/19	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					1F泳池(溫)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					1F水療SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					1F SPA冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					1F SPA熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
					3F SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.5
					3F SPA女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					3F SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					3F SPA男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
90	C07-15-38	2023/07/19	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					SPA男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					SPA男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					SPA女溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
91	F07-19-22	2023/07/19	林園酒店股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.62
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.91
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.78
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.17
92	H07-30-31	2023/07/19	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
93	H07-32	2023/07/19	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
94	L07-25-27	2023/07/19	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	泳池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.53
					泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.5
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
95	T07-01-04	2023/07/19	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					室內SPA池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
96	W07-01-03	2023/07/19	沙鹿區游泳池	沙鹿區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5

					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
97	W07-04-07	2023/07/19	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.8
					SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1
					教學池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.2
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1
98	D07-21-24	2023/07/25	二信游泳池(普將運動股份有限公司二信營業所)	南區	室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.5
					室內SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.2
					戶外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.5
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.8