

臺中市政府衛生局112年9月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	複V09-01-02	2023/09/11	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
2	清水(男)(女)	2023/09/11	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
3	C09-03-34	2023/09/12	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
4	C09-29	2023/09/12	臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池	西區	游泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
5	D09-01-05	2023/09/12	二信游泳池(普將運動股份有限公司二信營業所)	南區	室外兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.2
					室外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					室內兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.3
					室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2
6	複M09-01	2023/09/12	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
7	複M09-02	2023/09/12	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
8	P09-01-03	2023/09/12	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.26
9	P09-04-10	2023/09/12	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.5
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
					戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.86
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.6
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
10	R09-01-02	2023/09/12	石岡區游泳池	石岡區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
11	S09-01	2023/09/12	麗詒國民中小學游泳池	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.97
12	T09-01-03	2023/09/12	台中港酒店(久福興業股份有限公司)	梧棲區	女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					男湯熱	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					男湯冷	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
13	複W09-01	2023/09/12	靜宜大學游泳池	沙鹿區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
14	W09-02-03	2023/09/12	香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司	沙鹿區	男SPA水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女SPA水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
15	複2H09-01	2023/09/13	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	女冷池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
16	複J09-01	2023/09/13	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17	J09-02-06	2023/09/13	富泳實業商行游泳池	北屯區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.4
					室外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.6
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
					玫瑰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
					薄荷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
18	Q09-01	2023/09/13	東勢區游泳池	東勢區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.52
19	複U09-01	2023/09/13	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
20	X09-01-02	2023/09/13	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
21	複A09-01	2023/09/18	假期溫水游泳池	大里區	中池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22	複Y09-01	2023/09/18	谷野民宿	和平區	氣泡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23	複Y09-02-03	2023/09/18	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
24	Y09-07-14	2023/09/18	伊豆開發股份有限公司	和平區	兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸冷池	合格	<100 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
25	Y09-15-19	2023/09/18	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
26	複Y09-20	2023/09/18	東谷旅遊事業有限公司	和平區	3F女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27	Y09-21	2023/09/18	汶山企業股份有限公司	和平區	戶外游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.06
28	Y09-22-27	2023/09/18	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					美人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					檜木池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					草原池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					咖啡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					中藥池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
29	大安09-01	2023/09/18	向海那漾股份有限公司	大安區	小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.98

30	D09-11-13	2023/09/19	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.6
					男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
31	E09-01	2023/09/19	臺中市私立曉明女子高級中學游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
32	E09-02	2023/09/19	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1
33	E09-03	2023/09/19	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池	北區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
34	E09-04-06	2023/09/19	臺中市私立新民高級中學游泳池	北區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					超音波池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
35	H09-01-03	2023/09/19	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
36	H09-04-10	2023/09/19	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	養生冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
37	H09-12-25	2023/09/19	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸中溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾溫泉池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
38	H09-26-28	2023/09/19	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	大戲水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					溫泉池(一)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					溫泉池(二)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
39	H09-29	2023/09/19	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
40	M09-01-03	2023/09/19	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	大眾池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.68	1.73
					女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
41	M09-04	2023/09/19	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
42	M09-05-11	2023/09/19	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.03	1.28
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.88
					冰水池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.67	1.36
					熱水按摩池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.5
					兒童戲水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.87	1.91
					溫水按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.97	1.56
					教學池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.94	2.98
43	N09-01-10	2023/09/19	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.5
					男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.2
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.8
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.86
					女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.48
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.78
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.17
					SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.33
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.71
44	O09-01-04	2023/09/19	沈字游泳池	潭子區	傘瀑池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.55
					大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.03
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.52
45	U09-02-07	2023/09/19	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.82
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.9
					訓練池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.35
					成人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.2
					冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
46	V09-01-02	2023/09/19	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<300 CFU/ml	1 CFU/100ml	6.5	1
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
47	W09-01-04	2023/09/19	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.2
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
					教學池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.3
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.2
48	W09-05	2023/09/19	靜宜大學游泳池	沙鹿區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					前一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

49	Y09-07-11	2023/09/19	露泉開發股份有限公司	和平區	前三池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前三池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
50	Y09-12-28	2023/09/19	東谷旅遊事業有限公司	和平區	羅馬高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					春池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					秋池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
51	Y09-29-30	2023/09/19	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
52	Y09-31-32	2023/09/19	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
53	Y09-33-34	2023/09/19	明治大旅社	和平區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
54	Y09-35-37	2023/09/19	東關溫泉大旅社	和平區	冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
55	F09-05	2023/09/20	達甲大學游泳池	西屯區	高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
56	F09-06-07	2023/09/20	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.7
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
57	F09-08-09	2023/09/20	臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池	西屯區	女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					A池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.5
58	F09-10-14	2023/09/20	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	B池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.35
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.15
					男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.5
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.1
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
59	K09-01-03	2023/09/20	香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司	太平區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.17
60	K09-04	2023/09/20	華盛頓高級中學附設游泳池	太平區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.25
61	L09-01-02	2023/09/20	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.73
					泳池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.03
62	L09-03	2023/09/20	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.45
63	L09-04-22	2023/09/20	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					泳池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					流瀑池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					臀部沖擊池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					圓形池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					腿部沖擊池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					沖擊池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					浮浴池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
64	N09-11-17	2023/09/26	馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司)	后里區	思瑪湖	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.7
					大海嘯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.8
					漂漂河	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
					阿酋灣	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.9
					極速勇士	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.7
					鯊魚浪板	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.6
					巫師飛艇	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.2