

臺中市政府衛生局114年1月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表												
項次	是否複檢	採檢數量	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	V	1	複01	2025/01/06	霧峰區健體中心	霧峰區	泳池	合格			6.6	
2	V	3	複Y01-01-03	2025/01/06	東關溫泉大旅社	和平區	高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
3	V	3	複Y01-04-06	2025/01/06	谷野民宿	和平區	按摩池	不合格	>500 CFU/ml	32 CFU/100ml		
							靜三池	不合格	>500 CFU/ml	2 CFU/100ml		
							氣泡池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
4		2	Y01-28-29	2025/01/06	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
5		3	Y01-44-46	2025/01/06	御群服務有限公司	和平區	小一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							小二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							大一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
6	V	1	複X01-01	2025/01/06	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
7		6	F01-01-06	2025/01/06	裕元花園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.04
							小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.07
							男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.47
							男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.52
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.76
							女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.9
8	V	1	複01	2025/01/07	國立中興大學附屬高級中學游泳池(天母游泳培訓有限公司興大附中營業所)	大里區	泳池	不合格				3.23
9	V	1	複01	2025/01/07	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	傘瀑池	合格				2.4
10	V	2	複A01-01	2025/01/07	假期溫水休閒有限公司	大里區	熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA池	合格				1.95
11		9	B01-01-09	2025/01/07	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.48
							中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.3
							超音波池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.86
							藥浴	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.14
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.11
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.82
							按摩池A	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.31
							按摩池B	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.17
							冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.11
12		6	C01-01-04、07-08	2025/01/07	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.8
							泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
							水療SPA(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.8
							水療SPA(內)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
							SPA池(外熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
							SPA池(外冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.6
13	V	1	複01	2025/01/07	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	SPA	合格				0.5
14	V	2	複D01-04	2025/01/07	二信游泳池(普將運動股份有限公司二信營業所)	南區	熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							熱池	合格				2.12
15	V	1	複E01-01	2025/01/07	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
16	V	1	複F01-07	2025/01/07	水蜜桃工作室	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17	V	1	複F01-08	2025/01/07	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	女熱池	合格				2.05
18		2	複G01-01-02	2025/01/07	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
19	V	1	複G01-03	2025/01/07	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
20		2	H01-01-02	2025/01/07	瑪爾斯生活會館有限公司	中區	熱池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
21	V	1	複U01-01	2025/01/07	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
22	V	1	複外埔01-01	2025/01/07	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	藥池2	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23		4	E01-02-05	2025/01/08	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
24	V	1	複J01-01	2025/01/08	富泳實業商行游泳池	北屯區	超音波池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
25	V	1	複L01-01	2025/01/08	日華金典國際酒店股份有限公司(東方健康俱樂部)	西區	SPA男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
26	V	1	複L01-02	2025/01/08	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	SPA熱池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27	V	1	複L01-03	2025/01/08	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
28		1	S01-01	2025/01/08	人人伊藤萬游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.18
29		4	S01-02-05	2025/01/08	長榮國際股份有限公司台中分公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.87
							小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.23
							女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.89
							男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.33
30	V	1	複T01-01	2025/01/08	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	男湯(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
31	V	1	複W01-01	2025/01/08	香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司	沙鹿區	女SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
32		5	A1-01-04、16	2025/01/13	來來室內溫水游泳池	大里區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.54
							溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.73
							按摩池(冷)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.88

			10				按摩池(熱)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.65
							水柱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.87
							大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.09
33		5	A1-05-09	2025/01/13	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.99
							冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.57
							熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.75
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.77
34		1	A1-10	2025/01/13	國立中興大學附屬高級中學游泳池(天母游泳培訓有限公司興大附中營業所)	大里區	泳池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.17
35		5	A1-11-15	2025/01/13	假期溫水休閒有限公司	大里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.55
							中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.67
							冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.63
							熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.66
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.96
36		3	G1-04-06	2025/01/13	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.51
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
37		4	G1-07-10	2025/01/13	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.12
							熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.59
38		1	I1-01	2025/01/13	霧峰區健體中心	霧峰區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.92
							室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
							室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.5
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3
							氣泡池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
							超音波池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
							玫瑰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
							薄荷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
40		3	Y1-39-41	2025/01/13	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
41		2	Y1-42-43	2025/01/13	明治大旅社	和平區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷泉	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
42		5	Y1-53-56、58	2025/01/13	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							靜一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							靜二池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							氣泡池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
43		7	C1-09-15	2025/01/14	日華金典國際酒店股份有限公司(東方健康俱樂部)	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.6
							男SPA池(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
							男SPA池(溫)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
							男SPA池(冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
							女SPA池(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.9
							女SPA池(溫)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
							女SPA池(冰)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
44		10	C1-16-25	2025/01/14	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	泳池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.8
							泳池(溫)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.6
							氣泡SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
							水療SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
							SPA(冰)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
							SPA(熱)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.7
							女SPA(熱)	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.4
							女SPA(冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
							男SPA(熱)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
							男SPA(冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
45		5	D1-5-9	2025/01/14	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.15
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.89
							熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.23
							冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.53
							室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.58
46		5	D1-10-14	2025/01/14	二信游泳池(普將運動股份有限公司二信營業所)	南區	室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.5
							兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.73
							室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.9
							熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.4
47		3	H1-03-05	2025/01/14	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
							女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
							泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
48		11	L1-06-16	2025/01/14	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							藥池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							常溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
49		9	N1-01-09	2025/01/14	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.68
							男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.18
							男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.26
							女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.16
							女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.8
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.42
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.8

							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
							傘瀑池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.42
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.45
50		6	O1-01-06	2025/01/14	沈字游泳池	潭子區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.44
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.51
							男按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.86
							女按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.7
							冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.6
51		5	T1-01-05	2025/01/14	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.7
							室內SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
							泡湯池(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
							泡湯池(溫)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
							泡湯池(冷)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1
52		3	T1-06-08	2025/01/14	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.1
							男湯(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.9
							男湯(冷)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
53		2	W1-01-02	2025/01/14	香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司	沙鹿區	男SPA	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
54		5	Z1-01-05	2025/01/14	僑野大飯店股份有限公司(武陵富野渡假村)	和平區	SPA水療主池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.53	1.97
							SPA冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.52	0.74
							SPA鑪溫泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.45
							泡腳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.52	1.09
							檸檬香茅池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.51	1.88
55		1	F1-01	2025/01/15	水蜜桃工作室	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.3
56		5	F1-02-06	2025/01/15	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.13
							男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.05
							男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.16
							女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.63
							女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.69
57		2	V1-01-02	2025/01/15	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.2
							熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.8
58		2	外埔01-02-03	2025/01/15	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		