

臺中市住宿型機構瓦斯/天然氣安全設備回報表

一、機構名稱：

二、填報日期：114 年 月 日

三、機構廚房是否使用瓦斯或天然氣：☐皆未設置

機構大印

	設置樓層	設置空間
☐ 設置瓦斯		
☐ 設置天然氣		

四、機構淋浴熱水設備是否使用瓦斯或天然氣：☐皆未設置

	設置樓層	設置空間
☐ 設置瓦斯		
☐ 設置天然氣		

五、使用瓦斯鋼瓶者，有固定及自動遮斷器及瓦斯流量表：☐未設置瓦斯鋼瓶

☐有固定瓦斯鋼瓶 ☐有瓦斯流量表 ☐有自動遮斷器

☐有一氧化碳探測器（或稱瓦斯漏氣檢知器、瓦斯警報器）

偵測器體：☐天然氣(LNG)、☐液化石油氣(LPG；俗稱瓦斯)、☐一氧化碳。

☐有☐無內政部消防署審核認可。【勾選無者，請於 114 年 4 月 30 日前更換】

☐有確認探測器功能正常，近一次確認功能正常日期：____年____月____日。

☐以上皆無【勾選此項者，請於 114 年 4 月 30 日前完成設置】

六、使用天然氣者，有一氧化碳探測器及自動遮斷器：☐未設置天然氣

☐有一氧化碳探測器（或稱瓦斯漏氣檢知器、瓦斯警報器）

偵測器體：☐天然氣(LNG)、☐液化石油氣(LPG；俗稱瓦斯)、☐一氧化碳。

☐有☐無內政部消防署審核認可。【勾選無者，請於 114 年 4 月 30 日前更換】

☐有確認探測器功能正常，近一次確認功能正常日期：____年____月____日。

☐有自動遮斷器

☐以上皆無設置【勾選此項者，請於 114 年 4 月 30 日前完成設置】

七、天然氣安全設備設置照片（表格欄位不夠請自行增列）

探測器	自動遮斷器
（說明該照片之樓層及空間）	（說明該照片之樓層及空間）
（說明該照片之樓層及空間）	（說明該照片之樓層及空間）

八、瓦斯安全設備設置照片（表格欄位不夠請自行增列）

固定瓦斯鋼瓶	自動遮斷器	瓦斯流量表	探測器
（說明該照片之樓層及空間）	（說明該照片之樓層及空間）	（說明該照片之樓層及空間）	（說明該照片之樓層及空間）
（說明該照片之樓層及空間）	（說明該照片之樓層及空間）	（說明該照片之樓層及空間）	（說明該照片之樓層及空間）
（說明該照片之樓層及空間）	（說明該照片之樓層及空間）	（說明該照片之樓層及空間）	（說明該照片之樓層及空間）

