

臺中市政府衛生局114年5月游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

項次	是否複檢	採檢數量	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1		3	A05-01-03	2025/05/12	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.41
							按摩池(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.9
							沖水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.38
2		1	A05-04	2025/05/12	大里區游泳池	大里區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.55
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.26
3		3	A05-05-07	2025/05/12	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.4
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.63
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.15
4		3	A05-08-10	2025/05/12	假期溫水休閒有限公司	大里區	熱水池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.96
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.64
5		1	O05-01	2025/05/12	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.08
6		1	O05-02	2025/05/12	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.52
							大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.79
							小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.93
7		5	O05-03-07	2025/05/12	沈字游泳池	潭子區	按摩池(男)	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.01
							按摩池(女)	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.8
							冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.59
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.22
8		3	O05-08-10	2025/05/12	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.75
							熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.65
9		1	V05-02	2025/05/12	龍井區三德游泳池	龍井區	熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
10		1	新社(大)	2025/05/12	新社區游泳池(游隼運動有限公司)	新社區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.9
11	V	1	複W05-01	2025/05/13	春風活水健康生活館	沙鹿區	溫水池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12	V	1	複B05-01	2025/05/13	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	按摩池(A)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							按摩池(B)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.3
							冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
13		5	B05-02-06	2025/05/13	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
							中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.2
							超音波池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.2
							按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.01
14		5	B05-07-11	2025/05/13	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.9
							教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.33
							大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.91
							景觀池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.27
							泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.6
15		3	C05-01-02、04	2025/05/13	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.4
							水療SPA池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
16		1	C05-28	2025/05/13	正牛頓游泳池館	西區	泳池(教學池)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.5
17		1	C05-31	2025/05/13	臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.5
							室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.3
18		3	D05-03-05	2025/05/13	二信游泳池(普將運動股份有限公司二信營業所)	南區	兒童池(室內)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.46
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.15
19		1	F05-01	2025/05/13	潛立方旅館股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
20		1	F05-02	2025/05/13	拉拉手西屯股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.74
21		1	F05-03	2025/05/13	仁瑪工作室	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.13
22	V	1	複2H05-01	2025/05/13	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23		1	J05-01	2025/05/13	奇異果工作室	北屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.8
24	V	2	複J05-02-03	2025/05/13	富泳實業商行游泳池	北屯區	人蔘池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							薰衣草池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
25		2	J05-04-05	2025/05/13	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.8
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
							思瑪湖	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.06
26		4	N05-01-04	2025/05/13	馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司)	后里區	漂漂河	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.63
							阿西灣	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.49
							巫師飛艇	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.74
							兒訓池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.86
							成訓池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.2
27		5	U5-01-05	2025/05/13	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.2
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.8
							藥(一)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
28		1	X05-01	2025/05/13	大肚區游泳池	大肚區	大眾池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.08
29	V	1	複X05-02	2025/05/13	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	SPA男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
30	V	1	複X05-03	2025/05/13	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
31	V	1	複外埔05-01	2025/05/13	三信游泳池	西屯區	小池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.55
32	V	1	複外埔05-02	2025/05/13	順天環匯企業股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.51
33		4	外埔05-03-06	2025/05/13	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.2
							SPA(左)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.28
							SPA(右)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.22
34	V	1	複Y05-01	2025/05/14	神木谷遊樂興業股份有限公司	和平區	冷2池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
35		1	K05-01	2025/05/14	太平區游泳池	太平區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.6
36		1	K05-02	2025/05/14	華盛頓高級中學附設游泳池	太平區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.38
37		1	K05-03	2025/05/14	國立勤益科技大學游泳池	太平區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.1
38	V	1	複Y05-02	2025/05/14	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

39		3	E05-01-03	2025/05/19	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
							兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.5
40		1	E05-04	2025/05/19	菱悅精品商旅股份有限公司	北區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
41		1	E05-05	2025/05/19	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
42		1	E05-06	2025/05/19	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
43		1	E05-07	2025/05/19	臺中市私立曉明女子高級中學游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
44		2	E05-08-09	2025/05/19	臺中市私立新民高級中學游泳池	北區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
							男女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.3
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.91
45		3	G05-01-03	2025/05/19	文山室內溫水游泳池	南屯區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.57
							小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.75
46		2	G05-04-05	2025/05/19	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.54
							小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.56
47		1	G05-06	2025/05/19	小天使工作室	南屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.5
48		1	I05-01	2025/05/19	霧峰區健體中心	霧峰區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.36
49	V	1	複L05-01	2025/05/19	烏日區游泳池	烏日區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.96
50		1	M05-01	2025/05/19	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
51		1	Q05-01	2025/05/19	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.73
							中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.74	1.08
52		4	S05-01-04	2025/05/19	假期泳健股份有限公司(假期游泳池)	西屯區	小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.13	1.31
							冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.15	1.65
							SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.98	1.38
53		1	S05-05	2025/05/19	臺中市立啟聰學校游泳池	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.82	2.59
54		1	S05-06	2025/05/19	東海大學游泳池	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.93	0.59
55		1	S05-07	2025/05/19	麗誌國民中小學游泳池	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.39	1.34
56		1	C05-26	2025/05/20	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.6
57		1	C05-32	2025/05/20	臺中勤美洲際酒店	西區	泳池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.8
							室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.97
58		4	D05-06-09	2025/05/20	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.64
							兒童池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.84
							室外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.13
59		1	H05-02	2025/05/20	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
60		4	T05-01-04	2025/05/20	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.6
							室內SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.8
							泡湯池(溫)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
							泡湯池(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.5
61		2	W05-01-02	2025/05/20	沙鹿區游泳池	沙鹿區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3
							泳池(大池)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.1
62		5	W05-03-07	2025/05/20	春風活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1
							冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
							溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.7
							冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.2
							高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
63		1	S05-08	2025/05/21	大雅區游泳池	大雅區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.85	2.32
64		1	S05-12	2025/05/21	人人伊藤萬游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.17	1.38
65		1	J05-11	2025/05/21	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.9
66		1	F05-01	2025/05/21	臺中市私立威格高級中學附設小學游泳池	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.63
67		1	F05-02	2025/05/21	水蜜桃工作室	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.25
68		1	L05-02	2025/05/21	烏日區游泳池	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.02
69		1	L05-03	2025/05/21	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
70		1	外埔05-07	2025/05/21	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.63
71		1	外埔05-08	2025/05/21	臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池	西屯區	B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.13
72		1	外埔05-09	2025/05/21	順天環璣企業股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3