

臺中市政府衛生局114年6月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表												
項次	是否複檢	採檢數量	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	V	1	複J06-04	2025/06/09	富泳實業商行游泳池	北屯區	氣泡池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
2		1	E06-01	2025/06/09	臺中市私立曉明女子高級中學游泳池	北區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1
3		3	E06-02-04	2025/06/09	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
							兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
4		2	E06-05-06	2025/06/09	臺中市私立新民高級中學游泳池	北區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.8
							男女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
5		2	E06-08-09	2025/06/09	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	女溫池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
6		1	E06-10	2025/06/09	菱悅精品商旅股份有限公司	北區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
7		1	E06-11	2025/06/09	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
8		1	J06-01	2025/06/09	奇異果工作室	北屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.3
9		2	J06-02-03	2025/06/09	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1
							中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
10		1	J06-05	2025/06/09	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	泳池B	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1
11		1	Q06-01	2025/06/09	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.56
12		1	S06-01	2025/06/09	大雅區游泳池	大雅區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.85	1.05
13		1	S06-02	2025/06/09	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.94	
14		1	S06-06	2025/06/09	人人伊藤萬游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.32	2.34
15		2	新社(大)(小)	2025/06/09	新社區游泳池(游畢運動有限公司)	新社區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.19
							小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.9
16	V	1	複2H06-01	2025/06/10	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17		1	Y06-08	2025/06/10	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
18		1	外埔06-01	2025/06/10	三信游泳池	西屯區	小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.8
		5	B06-01-05	2025/06/10	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	藥浴池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.2
							SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.8
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.9
							按摩池A	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
							按摩池B	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.8
20		3	C06-10-12	2025/06/10	日華金典國際酒店股份有限公司(東方健康俱樂部)	西區	男SPA(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
							男SPA(溫)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.7
							男SPA(冰)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
21		1	C06-27	2025/06/10	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.2
22		1	C06-29	2025/06/10	正牛頓游泳池館	西區	泳池(成人池)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.1
23		1	C06-31	2025/06/10	臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池	西區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.8
24		4	D06-01-04	2025/06/10	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.18
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.67
							兒童池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.57
							室外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.1
25		3	D06-06-08	2025/06/10	二信游泳池(普將運動股份有限公司二信營業所)	南區	室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.69
							兒童池(室內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.21
							室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.72
26		1	F06-01	2025/06/10	臺中市私立蕨格高級中學附設小學游泳池	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.25
27		1	F06-04	2025/06/10	潛立方旅館股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
28		2	F06-05-06	2025/06/10	裕元花園酒店股份有限公司	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.21
							女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.63
29		1	O06-01	2025/06/10	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.76
30		1	O06-02	2025/06/10	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.46
31		3	O06-03-05	2025/06/10	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.22
							兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.94
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.47
32		2	N06-01-02	2025/06/10	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.2
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.1
33		4	N06-03-06	2025/06/10	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.95
							男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.14
							男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.36
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.46
34		4	N06-07-10	2025/06/10	馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司)	后里區	大海嘯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.58
							急速勇士	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.32
							鯊魚浪板	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.67
							水上氣墊	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.57
35		5	U06-01-05	2025/06/10	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	成訓池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.08
							大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.86
							兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.08
							藥池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.86
							熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.28
36		1	X06-01	2025/06/10	大肚區游泳池	大肚區	大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.03
37		3	X06-02-04	2025/06/10	美誼游泳池股份有限公司	西區	水療SPA(外)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.6
							SPA池(外冰)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
							SPA池(外熱)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3

38		1	外埔06-02	2025/06/10	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
39		4	外埔06-03-06	2025/06/10	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.87
							男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.1
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.3
							女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.27
40		2	Y06-13-14	2025/06/10	露泉開發股份有限公司	和平區	前二池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							前三池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
41		2	Y06-15-16	2025/06/10	麗池山水有限公司	和平區	高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
42		3	Y06-17-19	2025/06/10	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							戶外女裸池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女裸冷泉	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
43	V	1	複01	2025/06/11	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	教學池	合格				1.41
44	V	1	複J06-06	2025/06/11	仲信大飯店股份有限公司(台中兆品酒店)	北屯區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
45		1	清水(男)	2025/06/11	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
46		1	K06-01	2025/06/11	香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司	太平區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
47		1	K06-03	2025/06/11	太平區游泳池	太平區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.5
48		1	V06-01	2025/06/11	龍井區三德游泳池	龍井區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.6
49		3	A06-01-03	2025/06/16	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.31
							溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.1
							按摩池(冷)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.62
50		1	A06-04	2025/06/16	大里區游泳池	大里區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.55
51		1	A06-05	2025/06/16	國立中興大學附屬高級中學游泳池(天母游泳培訓有限公司興大附中營業所)	大里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.93
52		3	A06-09-11	2025/06/16	假期溫水休閒有限公司	大里區	中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.57
							冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.74
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.75
53		3	G06-01-03	2025/06/16	文山室內溫水游泳池	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.6
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.5
							氣泡按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.59
54		1	G06-04	2025/06/16	小天使工作室	南屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
55		2	G06-05-06	2025/06/16	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.19
							熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.73
56		1	G06-07	2025/06/16	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
57		1	H06-02	2025/06/16	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
58		1	L06-01	2025/06/16	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.56
59		1	L06-02	2025/06/16	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
60		1	S06-08	2025/06/16	東海大學游泳池	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.84	1.04
61		4	S06-09-12	2025/06/16	假期泳健股份有限公司(假期游泳池)	西屯區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.26	2.41
							小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.78	2.1
							泡湯池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.64	0.6
							按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.47	1.57
62		2	S06-13-14	2025/06/16	長榮國際股份有限公司台中分公司	西屯區	男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.41	0.75
							女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.51	0.65
63		1	S06-07	2025/06/16	麗喆國民中小學游泳池	西屯區	泳池	合格			7.94	0.56
64		6	Y06-01-06	2025/06/16	東谷旅遊事業有限公司	和平區	羅馬高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							羅馬冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							春池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							秋池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							春池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
65		2	Y06-20-21	2025/06/16	谷野民宿	和平區	靜一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							靜二池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
66		2	Y06-22-23	2025/06/16	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	B池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							花之湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
67		3	Y06-24-26	2025/06/16	龍谷觀光事業有限公司	和平區	女裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女裸熱池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
68	V	1	複驗01	2025/06/17	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	泳池	合格				0.92
69		1	C06-32	2025/06/17	臺中勤美洲際酒店	西區	泳池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
70		1	F06-01	2025/06/17	臺中市立啟聰學校游泳池	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1
71		1	F06-02	2025/06/17	仁瑪工作室	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.46
72		1	F06-03	2025/06/17	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
73		1	F06-04	2025/06/17	水蜜桃工作室	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.56
74		1	H06-04	2025/06/17	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	小戲水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
75		1	H06-03	2025/06/17	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
76		6	H06-05-09、15	2025/06/17	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
							男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
							女SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							女中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
77		3	H06-10-12	2025/06/17	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							養生池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
78		1	H06-13	2025/06/17	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	

79		1	I06-01	2025/06/17	霧峰區健體中心	霧峰區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.13
80		2	L06-09-10	2025/06/17	烏日環旅	烏日區	女熱池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.59
							女熱池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.9
81		1	M06-07	2025/06/17	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
82		4	T06-01-04	2025/06/17	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
							室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.7
							室內SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
							泡湯池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.7
83		2	T06-05-06	2025/06/17	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
							男湯(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.8
84		2	W06-01-02	2025/06/17	沙鹿區游泳池	沙鹿區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
							游泳池(大池)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
85		5	W06-03-07	2025/06/17	春風活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
							溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.7
							冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.7
							高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
							冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.6
86		1	W06-08	2025/06/17	香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司	沙鹿區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
87		2	D06-09-10	2025/06/18	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.17
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.62
88	V	1	複檢01	2025/06/18	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	小池	不合格				3.35
89		1	Q06-02	2025/06/18	東勢區游泳池(尤肯國際有限公司)	東勢區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.77
90		5	J06-07-11	2025/06/18	富泳實業商行游泳池	北屯區	室外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
							室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	3
							超音波池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
							氣泡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
91		2	J06-12-13	2025/06/18	仲信大飯店股份有限公司(台中兆品酒店)	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
							冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
92		1	外埔06-07	2025/06/18	臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池	西屯區	A池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.5
93		1	外埔06-08	2025/06/18	順天環匯企業股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.5
94		2	外埔06-09-10	2025/06/18	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.82
							女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.97
95	V	1	複Y06-27	2025/06/23	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
96		2	Z06-01-02	2025/06/23	儷野大飯店股份有限公司(武陵富野渡假村)	和平區	主池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.99
							養生池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.54