

臺中市政府衛生局114年11月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

項次	是否複檢	採檢數量	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤ 500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤ 1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1		1	C11-7	2025/11/10	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	女SPA池(熱)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
2		4	C11-9、13-15	2025/11/10	日華金典國際酒店股份有限公司(東方健康俱樂部)	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.8
							女SPA池(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.4
							女SPA池(溫)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.9
							女SPA池(冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1
3		5	C11-16-17、19-21	2025/11/10	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.4
							1F泳池(溫)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
							1F水療SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.5
							1F女SPA池(冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.7
							1F女SPA池(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
4		1	C11-30	2025/11/10	國立臺中教育大學游泳池	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
5	V	2	複G11-01-02	2025/11/10	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
6	V	1	複J11-01	2025/11/10	富泳實業商行游泳池	北屯區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
7	V	2	複Y11-01-02	2025/11/10	御群服務有限公司	和平區	超音池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
8	V	2	複Y11-03-04	2025/11/10	麗池山水有限公司	和平區	大一池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9	V	2	複Y11-05-06	2025/11/10	麗池山水有限公司	和平區	景觀池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
10	V	1	複Y11-07	2025/11/10	東谷旅遊事業有限公司	和平區	按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
11		3	Y11-08-10	2025/11/10	谷野民宿	和平區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12		3	Y11-11-13	2025/11/10	谷野民宿	和平區	冷泉池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
13		2	Y11-14-15	2025/11/10	伊豆開發股份有限公司	和平區	男裸池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
14		2	Y11-16-17	2025/11/10	伊豆開發股份有限公司	和平區	女裸池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
15		1	Y11-18	2025/11/10	神木谷遊樂興業股份有限公司	和平區	冷一池(近更衣室)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
16		1	Y11-19	2025/11/10	明治大旅社	和平區	冷二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17		4	Y11-21-24	2025/11/10	東關溫泉大旅社	和平區	冷泉池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
18		1	Y11-25	2025/11/10	東關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
19		1	外埔11-02	2025/11/10	東關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	西屯區	戶內男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
20	V	2	複F11-01	2025/11/10	東關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	西屯區	戶外男裸池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
21	V	2	複F11-02	2025/11/10	東關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	西屯區	男裸冷泉池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22	V	1	複F11-03	2025/11/10	東關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	西屯區	戶外戲水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23		2	F11-01-02	2025/11/11	羅馬高溫池	西屯區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1
24		2	F11-03-04	2025/11/11	羅馬高溫池	西屯區	女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
25		1	L11-01	2025/11/11	羅馬高溫池	西屯區	男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.16
26		2	L11-02-03	2025/11/11	羅馬高溫池	西屯區	男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
27		5	N11-01-05	2025/11/11	羅馬高溫池	后里區	男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.59
28	V	1	複A11-01	2025/11/11	羅馬高溫池	后里區	女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.08
29	V	2	M11-01-02	2025/11/11	羅馬高溫池	后里區	女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.56
30		2	M11-03-04	2025/11/17	羅馬高溫池	后里區	男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.47
31		1	Y11-20	2025/11/17	羅馬高溫池	后里區	男眾泡池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.92
32		2	Y11-26-27	2025/11/17	羅馬高溫池	后里區	女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.77
33		3	Y11-28-30	2025/11/17	羅馬高溫池	后里區	女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.52
34		9	Y11-31-39	2025/11/17	羅馬高溫池	后里區	羅馬高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.98
							羅馬冷泉池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷泉池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							2F男裸高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							2F男裸中溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							2F女裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							3F女裸高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							3F女裸中溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

						3F女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
35		3	Y11-40-42	2025/11/17	統合開發股份有限公司台中 第三分公司(統一渡假村)	和平區	B池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	
36	V	1	複A11-01	2025/11/18	來來室內溫水游泳池	大里區	養身池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	
37	V	1	複A11-02	2025/11/18	假期溫水休閒有限公司	大里區	草原池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	
38		1	A11-03	2025/11/18	國立中興大學附屬高級中學 游泳池(天母游泳培訓有限公司 興大附中營業所)	大里區	冷按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	
39		1	F11-01	2025/11/18	裕元花園酒店股份有限公司	西屯區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	
40		3	F11-02-04	2025/11/18	林園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8 0.91
41		3	F11-05-07	2025/11/18	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6 1.79
42		2	H11-02-03	2025/11/18	香港商世界健身事業有限公司 東山分公司	北屯區	女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5 0.76
43		8	H11-04-11	2025/11/18	國立中興大學附屬高級中學 游泳池(天母游泳培訓有限公司 興大附中營業所)	北屯區	冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9 1.29
44		4	H11-12-15	2025/11/18	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1 2.42
45		2	T11-01-02	2025/11/18	久福興業股份有限公司(台中 港酒店)	梧棲區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8 2.1
46	V	1	複W11-01	2025/11/18	春風活水健康生活館	沙鹿區	男湯(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5 2.2
47		3	F11-01-03	2025/11/19	西莎地運動事業股份有限公司	西屯區	溫水游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	
48		2	H11-17-18	2025/11/19	青葉東京三溫暖名店	中區	男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	
49		1	S11-01	2025/11/19	香港商世界健身事業有限公司 大雅分公司	大雅區	男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	
50		2	S11-02-03	2025/11/19	長榮國際股份有限公司台中 分公司	西屯區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4 2.05
51	V	1	V11-01	2025/11/19	龍井區三德游泳池	龍井區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2 3
52		3	Z11-01-03	2025/11/19	儂野大飯店股份有限公司(武 陵富野渡假村)	和平區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	
53		1	清水(女)	2025/11/19	儂野大飯店股份有限公司(武 陵富野渡假村)	清水區	泡腳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7 0.56
54		1	新社(大)	2025/11/19	香港商世界健身事業有限公司 清水分公司	新社區	檸檬香茅池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2 1.94
55		1	G11-05	2025/11/25	香港商世界健身事業有限公司 台中太平分公司	太平區	戶外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4 1.07
56		2	K11-01-02	2025/11/25	臺灣勤美洲際酒店	西區	男湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5 2.83
						女湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		