

臺中市政府衛生局115年6月游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表												
項次	是否複檢	採檢數量	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1		1	C06-33	2026/06/08	瑪爾斯生活會館有限公司	中區	男SPA池(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.15
2		1	C06-35	2026/06/08	青葉東京三溫暖名店	中區	男SPA池(熱)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.9
3	V	1	複F06-02	2026/06/15	東海大學游泳池	西屯區	泳池	合格			6.8	
4	V	1	複F06-03	2026/06/15	臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池	西屯區	泳池	合格			7.2	0.54
5	V	1	複B06-01	2026/06/15	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	按摩池	不合格	>500 CFU/ml			
6		5	B06-02-06	2026/06/15	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	景觀池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.75
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.68
							冷水池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.82
							冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.93
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.48
7		5	B06-07-11	2026/06/15	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	按摩池B	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.32
							中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.77
							藥浴池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.87
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.72
							超音波池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.85
8		4	D06-01-04	2026/06/15	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.55
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.76
							兒童池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.07
							兒童池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.34
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.99
9		2	D06-05-06	2026/06/15	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.24
10		1	D06-07	2026/06/15	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
11	V	1	複D06-08	2026/06/15	二信游泳池(普將運動股份有限公司二信營業所)	南區	SPA池	合格				2.56
12		6	M06-01-06	2026/06/15	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	教學池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.57
							戲水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.03
							冷水池A	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.37
							冷水池B	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
							溫泉池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.24
13	V	1	複M06-07	2026/06/15	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
14		5	O06-01-05	2026/06/15	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.59
							兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.54
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.02
							男按摩池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.79
							冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.97
15	V	1	複O06-06	2026/06/15	沈字游泳池	潭子區	女按摩池	合格				2.28
16		1	Q06-01	2026/06/15	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
17		1	S06-01	2026/06/15	麗詠國民中小學游泳池	西屯區	泳池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.1
18		1	S06-02	2026/06/15	臺中市立啟聰學校游泳池	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.88
19		2	S06-03-04	2026/06/15	長榮國際股份有限公司台中分公司	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.57
							女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.55
							戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
							室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
							室內SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
20		4	T06-01-04	2026/06/15	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
							男湯冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.1
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
							沙鹿區游泳池					
22		2	W06-01-02	2026/06/15	沙鹿區游泳池	沙鹿區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23		1	W06-08	2026/06/15	香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司	沙鹿區	男SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
24		1	Y06-10	2026/06/15	明治大旅社	和平區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
25		1	Y06-11	2026/06/15	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
26		1	Y06-12	2026/06/15	神木谷遊樂興業股份有限公司	和平區	熱池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27		3	Y06-18-20	2026/06/15	龍谷觀光事業有限公司	和平區	熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
28		1	F06-01	2026/06/15	玖芳資產管理股份有限公司(星享道酒店)	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.2
29		1	外埔06-01	2026/06/15	三信游泳池	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.77
30		1	外埔06-02	2026/06/15	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
31		4	外埔06-03-06	2026/06/15	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.49
							小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.82
							SPA池(左)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.77
							SPA池(右)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.96
32	V	1	複I06-01	2026/06/16	霧峰區健體中心	霧峰區	大池	合格			6.5	
33	V	1	複A06-02	2026/06/16	國立中興大學附屬高級中學游泳池(天母游泳培訓有限公司興大附中營業所)	大里區	大池	合格			6.8	
34	V	1	複A06-03	2026/06/16	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	熱水池	合格				0.69
35	V	1	複A06-01	2026/06/16	假期溫水休閒有限公司	大里區	熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
36		3	C06-10-12	2026/06/16	日華金典國際酒店股份有限公司(東方健康俱樂部)	西區	男SPA池(熱)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.3
							男SPA池(溫)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.4
							男SPA池(冰)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
37		1	C06-28	2026/06/16	正牛頓游泳池館	西區	泳池(教學池)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5

38		1	C06-30	2026/06/16	國立臺中教育大學游泳池	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.1
39		1	C06-31	2026/06/16	臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.5
40		1	C06-32	2026/06/16	臺中勤美洲際酒店	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.5
41		1	F06-01	2026/06/16	潛立方旅館股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
42		1	F06-02	2026/06/16	拉拉手西屯股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.53
43		1	F06-03	2026/06/16	仁瑀工作室	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.12
44		1	J06-01	2026/06/16	奇異果工作室	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.5
45		1	J06-02	2026/06/16	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1
46		5	J06-03-07	2026/06/16	富泳實業商行游泳池	北屯區	室外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
							室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.4
							SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.4
							超音波池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
							氣泡池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
47		1	J06-08	2026/06/16	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	游泳池A	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.5
48		1	K06-01	2026/06/16	太平區游泳池	太平區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.96
49		1	K06-02	2026/06/16	香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司	太平區	男湯	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
50		3	K06-03-05	2026/06/16	太平國民暨兒童運動中心(舞動陽光股份有限公司)	太平區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.07
							冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
							熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.82
51		1	L06-01	2026/06/16	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.57
52		2	L06-02-03	2026/06/16	烏日璞旅	烏日區	女熱池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.88
							女熱池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.71
53		1	L06-04	2026/06/16	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
54		6	L06-05-10	2026/06/16	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
55		1	L06-12	2026/06/16	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.48
56		4	N06-03-06	2026/06/16	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.16
							溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.74
							熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.81
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.09
							極速勇士	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.72
57		4	N06-07-10	2026/06/16	馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司)	后里區	鯊魚浪板	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.8
							巫師飛艇	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.07
							水上氣墊	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.88
58		1	O06-06	2026/06/16	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.42
59		1	O06-07	2026/06/16	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.74
60		3	O06-08-10	2026/06/16	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.69
							兒童池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.32
							冷水池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.23
61		5	U06-01-05	2026/06/16	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	藥一池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.5
							藥二池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.54
							冷水池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
							成訓池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.91
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.54
62		1	X06-01	2026/06/16	大肚區游泳池	大肚區	大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.24
63		3	X06-02-04	2026/06/16	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	氣泡SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.99
							SPA冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
							SPA熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.82
64	V	1	複X06-06	2026/06/16	美誼游泳池股份有限公司	西區	水療SPA池(內)	合格	<1 CFU/ml			
65		3	X06-07-09	2026/06/16	美誼游泳池股份有限公司	西區	水療SPA池(外)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.87
							SPA(外熱)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
							SPA(外冰)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
66		2	Z06-01-02	2026/06/17	僑野大飯店股份有限公司(武陵富野渡假村)	和平區	精油池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.43	2.2
							養生池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.42	1.82
							冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.42
67		3	A0601-01-03	2026/06/22	來來室內溫水游泳池	大里區	溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.43
							熱按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.08
68		1	A0602-01	2026/06/22	大里區游泳池	大里區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.69
69		1	A0603-01	2026/06/22	國立中興大學附屬高級中學游泳池(天母游泳培訓有限公司興大附中營業所)	大里區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.63
70		3	A0604-01-03	2026/06/22	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.73
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.18
							冷水池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.86
71		3	A0605-01-03	2026/06/22	假期溫水休閒有限公司	大里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.05
							冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.35
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.79
72		1	E06-01	2026/06/22	臺中市私立曉明女子高級中學游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.44
73		3	E06-02-04	2026/06/22	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.5
							跳水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.5
							競賽池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.5
74		1	E06-05	2026/06/22	臺中市私立新民高級中學游泳池	北區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
75		1	E06-06	2026/06/22	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	北區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5

76		1	E06-10	2026/06/22	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.5
77		1	E06-11	2026/06/22	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.5
78		1	H06-01	2026/06/22	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
79		1	H06-02	2026/06/22	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	戲水池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.3
80		3	H06-03-05	2026/06/22	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
							養生池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
81		5	H06-06-10	2026/06/22	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
							女SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	
							女中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
							女漩渦池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	
							女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
82		1	H06-11	2026/06/22	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	
83		3	M06-08-10	2026/06/22	豐原國民暨兒童運動中心(全越運動事業股份有限公司)	豐原區	常溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.18
							熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.59
							25M泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.34
84		1	M06-11	2026/06/22	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
85		1	M06-12	2026/06/22	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
86		1	S06-06	2026/06/22	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	
87		3	S06-07-09	2026/06/22	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	25米池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.43
							15米池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.52
							冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.46
88		1	S06-10	2026/06/22	人人伊藤萬游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	泳池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.75
89		1	V06-02	2026/06/22	龍井區三德游泳池	龍井區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
90		2	Y06-01-02	2026/06/22	谷野民宿	和平區	靜二池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							氣泡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
91		2	Y06-03-04	2026/06/22	御群服務有限公司	和平區	大三池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							景觀池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
92		2	Y06-05-06	2026/06/22	露泉開發股份有限公司	和平區	前三池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
93		2	Y06-07-08	2026/06/22	麗池山水有限公司	和平區	按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
94		1	Y06-09	2026/06/22	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
95		2	Y06-13-14	2026/06/22	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	草原池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							中藥池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
96		3	Y06-15-17	2026/06/22	汶山企業股份有限公司	和平區	戶外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							戶外男裸池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男裸冷泉	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
97		1	清水(男)	2026/06/22	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
98		2	F06-01-02	2026/06/23	西莎地運動事業股份有限公司	西屯區	男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
99		3	G06-02-04	2026/06/23	文山室內溫水游泳池	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.95
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
							教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
100		1	G06-05	2026/06/23	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	女湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
101		2	G06-06-07	2026/06/23	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1
							小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.39
102		1	G06-08	2026/06/23	小天使工作室	南屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.3
103		1	I06-01	2026/06/23	霧峰區健體中心	霧峰區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.7
104		2	F06-01-02	2026/06/24	鼎峻股份有限公司台中分公司(福華大飯店附設俱樂部)	西屯區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.94
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.72
105		2	F06-03-04	2026/06/24	裕元花園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.51
							女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.3
106		1	F06-05	2026/06/24	水蜜桃工作室	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.95
107		2	J06-09-10	2026/06/24	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
							小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.5
108		1	0314-0601	2026/06/24	順天環匯企業股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.79
109		1	外埔06-07	2026/06/24	恩典假期有限公司	后里區	戲水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.38
110		1	外埔06-08	2026/06/24	逢甲大學游泳池	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.63
111		2	新社(大)、(小)	2026/06/24	新社區游泳池(游擊運動有限公司)	新社區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.62
							小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.53