

臺中市政府衛生局
108年2月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	總菌落數 (<500CFU/ml)	大腸桿菌 (<1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)	
1	複C02-23-24	2月12日	香港商世界健身事業有限公司 美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.5
					SPA女溫池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.8
2	複Y02-01-03	2/12	東谷旅遊事業有限公司	和平區	1F男裸溫池	不合格	< 500 CFU/ml	26CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	不合格	>500 CFU/ml	14CFU/100ml		
3	G02-01-04	2/11	南屯國民運動中心 (頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	談心池	合格	< 500 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					大池	合格	< 10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
					小池	合格	< 10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
4	複B02-01	2/11	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	冰水池	合格	< 1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
5	H02-01-17	2/12	台中日光溫泉會館	北屯區	男裸冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大眾溫泉池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
大眾冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2						
兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7						
6	H02-16-17	2/12	香港商世界健身事業有限公司 崇德分公司	北屯區	男裸池	合格	< 500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					女裸池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
7	複Y02-04	2/12	谷關溫泉飯店	和平區	熱池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
8	複Y02-05	2/12	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9	C02-26-28	2/12	名女三溫暖	中區	SPA女冷池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					SPA女冰池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
10	C02-03-05、C02-34	2/12	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.5
					SPA池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.5
11	G02-05-08	2/12	文山室內溫水游泳池	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
12	J02-01-02	2/12	台中兆品酒店	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	3
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	3
13	J02-03-06	2/12	普將運動股份有限公司 中興營業所	北屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	1
					中池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	1
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	1
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	1
14	S02-01	#####	大雅區立游泳池	大雅區	大池	合格	< 300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.35	1.5
15	S02-02(複)	#####	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17	D02-01-07	2/13	双和歡樂世界有限公司	南區	小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.4
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
					海水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					薰衣草池	合格	< 10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.7
					巴斯池	合格	< 100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2
					大按摩池	合格	< 100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					冷水池	合格	< 10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.5
18	E02-01-03	#####	北區國民運動中心	北區	訓練池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	
19	E02-04	2/13	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.0	1.5
20	F02-01-02	2/13	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	男池	合格	< 10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
21	F02-03-08	2/13	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					大池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					小池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					女熱池	合格	< 10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
22	F02-09	2/13	潛立方旅館	西屯區	女冷池	合格	< 10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.0	0.5
23	F02-10-14	2/13	林園酒店股份有限公司	西屯區	戶外池	合格	< 10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					男熱池	合格	< 10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					男冷池	合格	< 10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
24	F02-15-19	2/13	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	戶外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
25	F02-29、F02-33	2/13	香港商世界健身事業有限公司	西屯區	男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
26	F02-34(複)	2/13	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	女熱池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1
					室外池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3

27	F02-30-32、F02-37	2/13、2/20	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
28	H02-18-20	2/13	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
29	I02-01	#####	宏濱游泳池	霧峰區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.28	0.6
30	I02-02-03	2/13	霧峰健身中心 (巨將運動整合行銷企業)	霧峰區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.32	2.25
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.76
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.5
31	K02-02-08	2/13	太平洋商行 (太平洋假期泳池)	太平區	中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.5
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
32	M02-01-03	2/13	帝亞溫水游泳池	豐原區	小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.2
					游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
33	M02-04	2月13日	臺中市立豐南國中游泳	豐原區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.0	1.0
34	M02-05-07	2/13	來賓溫水游泳池	豐原區	小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.0	1.0
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.2
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.0
35	S02-03-05	#####	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.0
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.0
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
36	V02-01	#####	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
37	Y02-06-08	2/19	谷野民宿	和平區	靜一池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜二池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
38	Y02-09-17	2/19	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
39	Y02-18-20	2/19	露泉開發股份有限公司	和平區	冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
40	Y02-25-29	2/19	麗池山水有限公司	和平區	前三池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
41	Y02-30-37	2/19	伊豆開發股份有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
42	Y02-52-53	2/19	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
43	Y02-54-55	2/19	明治溫泉大飯店	和平區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
44	Y02-56-58	2/19	東關溫泉大旅社	和平區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
45	Y02-59-60	2/19	谷關溫泉飯店	和平區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
46	Y02-61-64	2月19日	統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村)	和平區	C池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					風呂池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.8
					中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.6
47	B02-01-05	2/20	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.8
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.7
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					成人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
49	C02-15、C02-19-21、C02-36-38	#####	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA女溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					SPA女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
50	F02-35-36	2/20	三信游泳池	西屯區	小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.4
					訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.9
51	U02-01-08	#####	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	成人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.9
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.2
					藥浴1池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					藥浴2池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.8
					冰水池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

					熱水池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2.2
52	L02-01-03	2/20	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	2.6
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.6
					游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	2.0
53	L02-04	2/20	烏日區立游泳池	烏日區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	2.0
54	L02-05	2/20	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
55	L02-06-16	2/20	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	< 10CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	< 10CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					藥池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱1池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱2池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		