

臺中市政府衛生局
108年6月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	總菌落數 (≤500CFU/ml)	大腸桿菌 (≤1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)	
1	C06-03-05、C06-34	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5	
				泳池(外)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2	
				SPA池(外)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5	
				SPA池(內)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2	
2	C06-13-14	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5	
				成人池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1	
3	C06-30-31	人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5	
				泳池(小)	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1	
4	B06-01-05	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	1.3	
				中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	0.6	
				兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.5	
				SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	0.8	
				冰水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	3	
5	C06-01-06	沈字游泳池	潭子區	室外大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2.5	
				室外兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	2	
				大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2	
				SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2.5	
				按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	2	
				冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	3	
6	S06-01	大雅區立游泳池	大雅區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1.5	
				大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.35	1.5	
				小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5	
7	S06-02-04	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5	
				1F泳池(冷)	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1	
				1F泳池(溫)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1	
8	C06-06-08、C06-0801-02、C06-11-12、C06-32-33	水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F水療SPA池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5	
				1F SPA冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2	
				1F SPA熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5	
				3F SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.5	
				3F SPA女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2	
				3F SPA男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5	
				3F SPA男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1	
				SPA男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5	
9	C06-19-21、C06-36-38	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	SPA男冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1	
				SPA男冰池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1	
				SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5	
				SPA女溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5	
				SPA女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2	
10	D06-01-07	双和歡樂世界有限公司	南區	小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3	
				大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3	
				海水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3	
				巴斯池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	3	
				薰衣草池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3	
				大按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3	
				冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	3	
11	複E06-01	6月11日	北區國民運動中心	北區	訓練池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.26	
12	E06-02	6月11日	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池(台中師範附小游泳)	北區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	2.5
13	複P06-01	6/11	精英游泳池有限公司	神岡區	藥浴池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
14	複驗	6/14	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	男冷池	合格			7	
15	G06-01-04	南屯國民運動中心 (頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2	
				小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2	
				SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2	
				熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2	
16	G06-08-11	文山室內溫水游泳池	南屯區	兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2	
				SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2	
				小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2	
				大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2	

17	I06-01-03	6/12	霧峰健體中心 (巨將運動整合行銷企業社)	霧峰區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.66	1.6
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.67	1
18	M06-11	6月12日	臺中市立豐南國中游泳池	豐原區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
19	O-06-07	6月12日	常春藤學校財團法人 臺中市常春藤高級中學	潭子區	游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
20	O-06-08	6月12日	臺中市潭子區頭家國民小學	潭子區	游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
21	L06-04	6/12	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	8	3
22	L06-05-10	6/12	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23	Z06-01-07	6/11	武陵富野渡假村	和平區	兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.75	1.88
					熱水池	合格	<200 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.58	1.05
					漩渦池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.44	2.2
					藥浴池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.46	2.2
					精油池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.53	1.46
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.11	2.2
					水療池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.53	2.2
24	B06-01-05	6月17日	普來得企業股份有限公司 東峰分公司 (淑東峰游泳池)	東區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	8	1
					鹽水池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.7	1.9
					香精池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.9	1.2
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.8	1.8
					溫水池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.5	2.2
25	C06-26-28	6/17	名女三溫暖	中區	SPA女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
					SPA女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.8
26	C06-29	6月17日	臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池	西區	泳池(內)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
27	C06-35	6/17	國立臺中教育大學游泳池	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
28	J06-01-02	6/17	台中兆品酒店	北屯區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	0.5
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	1.5
29	J06-03-06	6/17	普將運動股份有限公司 中興營業所	北屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	1
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	1
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	1
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	1
30	J06-07-11	6/17	富泳實業商行	北屯區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					野薑花池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					薰衣草池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
31	P06-02-10	6/17	精英游泳池有限公司	神岡區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.75	0.8
					中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.76	1.3
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.75	2
					冰池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.68	1
					高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
					超音波池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.46	1.3
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.45	2
					牛奶池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
藥浴池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2					
32	A06-01	6/17	大里游泳池	大里區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.6
33	A06-02	6/17	臺中市大里國民小學附設游泳池	大里區	游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
34	A06-05-07	6/17	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.6
					溫水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.5
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.8
35	F06-01-02	6/17	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.7
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
36	F06-03	6月17日	星享道酒店	西屯區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
37	F06-04	6/17	逢甲大學游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
38	F06-05-	6/17	香港商世界健身事業	西屯區	男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3

39	06	6/17	有限公司西屯分公司	西屯區	女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
	F06-12-16		日月千禧酒店股份有限公司		戶外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
40	F06-07-11	6/17	林園酒店股份有限公司	西屯區	戶外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					女冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
41	F06-17-19	6/17	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
42	E06-04	6/18	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
43	E06-05	6月18日	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳	北區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
44	E06-03	6月18日	曉明女子高級中學游泳池	北區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
45	E06-06-08	6月18日	北區國民運動中心	北區	訓練池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.5
46	F06-20-21	6/18	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.7
					小池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
47	F06-22	6/18	東海大學游泳池	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.6	0.7
48	F06-23	6/18	潛立方旅館	西屯區	潛水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.5
49	H06-01	6/18	臺中市立北新國民中學游泳池	北屯區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
50	H06-02-16	6/18	台中日光溫泉會館	北屯區	男裸冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大眾溫泉池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
51	N06-15-19	6/18	喬力達休閒管理有限公司	后里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.5
					冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.8
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.8
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
52	U06-01-08	6月18日	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	兒訓池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.9
					訓練池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.9
					成人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.3
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.5
					藥浴1池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.1
					藥浴2池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.8
					冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.4
					熱水池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
53	V06-01-02	6月18日	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
54	Y06-53-54	6/19	東關溫泉大旅社	和平區	冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
55	F06-24-29	6/19	假期泳健股份有限公司	西屯區	中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.5
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.7
					水療池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.7
					大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.7
					泡湯池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.5

					SPA池	合格	< 400 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
56	F06-30	6/19	崑崙高級中學附設小學游泳池	西屯區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	3
57	F06-31-32	6/19	臺中市立文華高級中等學校游泳池	西屯區	A池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					B池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1
58	K06-01-04	6/19	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2
					水療池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
59	K06-05-11	6/19	太平洋商行(太平洋假期泳池)	太平區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					中池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	1.5
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2.5
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
60	Y06-20-27	6/19	伊豆開發股份有限公司	和平區	冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2
					男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
61	Y06-59、Y06-47	6/19	神木谷假期大飯店	和平區	大眾熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
62	Y06-56-58	6月19日	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	熱池	合格	< 200 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					B池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					C池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
63	L06-01-03	6/12	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	風呂池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	0.8
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	0.5
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3