

臺中市政府衛生局

	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	檢驗項目			
							總菌落數 (≤500CFU/ml)	大腸桿菌 (≤1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)
1	複Y10-05	10/15	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	不合格	>500 CFU/ml	4 CFU/100ml		
2	複F10-03	10/15	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 西屯分公司	西屯區	男池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
3	B10-01-11	10/14	普來得企業股份有限公司 東峰分公司 (激東峰游泳池)	東區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.8	1.4
					練習池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.6	1.2
					鹽水池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.6	3
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.5	1.5
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	2.6
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.8	2.2
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.8	1.8
					香精池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	2
4	B10-12-17	10/14	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	3
					溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	2
					幼兒池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	3
					大池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.5	2
					中池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	1
					幼兒池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.6	3
					SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.8	0.5
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.5	3
5	J10-01-02	10/14	台中兆品酒店	北屯區	游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.9	3
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.5	3
6	J10-03-06	10/14	普將運動股份有限公司 中興營業所	北屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.5	0.75
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	1.72
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	1.74
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.5	1.93
7	D10-01-02	10/15	昶泳鑫國際有限公司 (國立中興大學游泳池)	南區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
8	D10-03-05	10/15	香港商世界健身事業有限公司 台中學府分公司	南區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
					男湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
9	E10-01	10/15	曉明女子高級中學游泳池	北區	女湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.6
					游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
10	E10-02	10/15	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	北區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.7
11	E10-03-04	10/15	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
12	E10-05	10/15	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池(台中師範附小游泳池)	北區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	1.5
13	F10-01	10/15	潛立方旅館	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
14	F10-02	10/15	星亨道酒店	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.7
15	G10-08-11	10/15	南屯國民運動中心 (頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
16	G10-01-04	10/15	文山室內溫水游泳池	南屯區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
17	複驗2H10-01	10/15	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男裸池		<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
18	K10-01-04	10/15	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
					水療池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
19	K10-05-06	10/15	國立勤益科技大學游泳池	太平區	A池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					B池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.5
20	K10-07-13	10/15	太平洋商行 (太平洋假期泳池)	太平區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2
					中池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.3
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
21	複L10-01-07	10/15	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	女溫池		<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池		<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池		<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					溫水池		<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰水池		<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥草池		<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池		<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22	N10-01-10	10/15	福容大飯店股份有限公司 月眉分公司	后里區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	1.55
					男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	1.66
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	1
					女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	2.02
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	2.47
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	1.01
					大池	合格	<200 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	0.65
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	1.81
					兒戲池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.6	1.38

					傘瀑池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.16
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2.5
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.2
23	N10-11-15	10/15	喬力達休閒管理有限公司	后里區	冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.8
					熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.8
					兒戲池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
24	O-10-01	10/15	常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1.3
25	O-10-02	10/15	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	3
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.98	2.5
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.56	3
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	2.5
					兒訓池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.2
					訓練池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	1.4
					成人池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	1.3
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	2.1
					藥浴1池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.8
					藥浴2池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	1.5
					冰水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.2
					熱水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1
28	複Y10-01	10/15	谷野民宿	和平區	氣泡池		< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸熱池		< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
29	複Y10-02-04	10/15	龍谷觀光事業有限公司	和平區	女裸溫池		< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸熱池		< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
30	複Y10-06	10/15	伊豆開發股份有限公司	和平區	大眾熱池		< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					1F男裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F男裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F男裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F男裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					1F女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					1F女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F女裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F女裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F女裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F女裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F大眾高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F大眾中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F大眾冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F大眾高溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F大眾冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					冬池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					春池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					秋池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					羅馬冷泉	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					美人池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					霸王池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					羅馬高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					羅馬中溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					泳池(內)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
32	C10-03-05、C10-34	10/16	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(外)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					SPA池(外)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA池(內)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
33	C10-13-14	10/16	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					成人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
34	C10-30-31	10/16	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					泳池(小)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
35	C10-23-24	10/16	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
					SPA男溫池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
36	I10-01	10/16	宏濱游泳池	霧峰區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	1.5
37	J10-07	10/16	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	0.7
					室內池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	0.95
					室外池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.89
					SPA池	合格	< 400 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3
					紫羅蘭池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					佛羅澄池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	3
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.2
					中池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1.3
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.3
39	R10-01-03	10/16	石岡區立游泳池	石岡區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3
40	V10-01-02	10/16	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3
41	複C10-27	10/21	名女三溫暖	中區	SPA女熱池		> 500 CFU/ml	48 CFU/100ml	7.2	0.8
42	C10-29	10/21	臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池	西區	泳池(內)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
43	H10-01-03	10/21	青葉東京三溫暖名店	中區	冷水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3

					冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
44	M10-01	10/21	臺中市立豐南國中游泳池	豐原區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
45	Y10-48-56	10/22	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					熱池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					溫池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
46	Y10-57、Y10-59-60	10/22	御群服務有限公司	和平區	冷池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					大一	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					小二	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
47	Y10-61-66	10/22	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					戶內女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					女裸冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
48	Y10-67-71	10/22	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
49	Y10-72-79	10/22	伊豆開發股份有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
50	Y10-83-84	10/22	神木谷假期大飯店	和平區	大眾冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
51	Y10-85-86	10/22	明治溫泉大飯店	和平區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					SPA池	合格	<500 CFU/ml	<1CFU/100ml		
52	Y10-90-91	10/22	谷關溫泉飯店	和平區	冷泉	合格	<500 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
53	S10-01	10/22	大雅區立游泳池	大雅區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.5
54	S10-05	10/22	人人伊藤萬游泳池	大雅區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
55	S10-02-04	10/22	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
56	W10-05	10/22	靜宜大學游泳池	沙鹿區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.0
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
57	W10-06-08	10/22	沙鹿區游泳池	沙鹿區	游泳池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					1F泳池(冷)	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
58	C10-06-08、C10-0801-02、C10-11-12、C10-32-33	10/23	水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(溫)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					1F水療SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					1F SPA冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					1F SPA熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					3F SPA女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					3F SPA女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.5
					3F SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					3F SPA男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
59	C10-15、C10-19-21、C10-36-38	10/23	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					SPA男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
60	C10-27	10/23	名女三溫暖	中區	SPA女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.5
61	E10-09-10	10/23	臺中市私立新民高級中學游泳池	北區	教學池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					男女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
62	H10-04	10/23	臺中市立北新國民中學游泳池	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
63	H10-05-19	10/23	台中日光溫泉會館	北屯區	男裸冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男裸SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大眾溫泉池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
64	H10-27-28	10/23	香港商世界健身事業有限	北屯區	大眾冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男裸池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3

64	F10-27-28	10/23	公司崇德分公司	北屯區	女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
65	Z10-01-07	10/23	武陵富野渡假村	和平區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.3	2.98
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.3	2.02
					漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.7	2.19
					藥浴池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.1	2.2
					精油池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	2.71
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.6	1.79
					水療池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	2.1
66	L10-01-03	10/23	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
					大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
67	L10-04	10/23	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	8	3
68	L10-05-23	10/23	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					溫水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥草池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池大	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.5
					泳池小	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
					流瀑池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
小按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
圓形按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
沖擊池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
浮浴池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
69	F10-04-05	10/23	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
70	F10-06-07	10/23	臺中市立文華高級中等學校游泳池	西屯區	A池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					B池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
71	F10-10-16	10/23	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.7
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					戶外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.7
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
72	F10-08-09	10/23	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
73	F10-27-36	10/23	豐昇國際股份有限公司(永豐棧生活會館)	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.7
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.7
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.7
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					女冰池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.7
74	F10-22-26	10/23	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	戶外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
75	F10-37-40	10/23	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					戶外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
76	F10-41-42	10/23	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
77	F10-43	10/23	東海大學游泳池	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
78	F10-44	10/23	逢甲大學游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
79	F10-45-50	10/23	假期泳健股份有限公司	西屯區	按摩池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.7
					中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.7
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
80	複驗	10/14	福容大飯店股份有限公司月眉分公司	后里區	泡湯池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					男冰池	合格				1.61
					女冰池	合格				1.24
					女熱池	合格				0.83
					兒戲池	合格				1.14