

臺中市政府衛生局
108年11月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

序號	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	檢驗項目			
							總菌落數 (≤500CFU/ml)	大腸桿菌 (≤1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)
1	C11-03-05、C11-34	11/11	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					泳池(外)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA池(外)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.5
					SPA池(內)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
2	複C11-26	11/11	名女三溫暖	中區	SPA女冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
3	C11-29	11/11	臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池	西區	泳池(內)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
4	複I11-01	11/11	霧峰健體中心	霧峰區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.2
5	複2H11-01-04	11/12	麒麟峰溫泉會館	北屯區	養生熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					養生SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
6	M11-01	11/12	臺中市立豐南國中游泳池	豐原區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
7	M11-02-06	11/12	來賓溫水游泳池	豐原區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.1
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.83	1.93
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.52
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	2.6
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.25
8	M11-07-11	11/12	帝亞溫水游泳池	豐原區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.25
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2.52
					熱水按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	1.97
					溫水按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.1	1.8
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	1
9	複P11-01	11/12	精英游泳池有限公司	神岡區	藥浴池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8.6	2
10	T11-01-03	11/12	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	戶外池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					室內池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					室內SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
11	T11-04-06	11/12	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					男湯熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.5
					男湯冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
12	V11-01-02	11/12	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	0.5
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	0.6
13	複W11-01	11/12	寶成活水健康生活館	沙鹿區	教學池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
14	W11-05	11/12	靜宜大學游泳池	沙鹿區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.0
15	W11-02-04	11/12	沙鹿區游泳池	沙鹿區	按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
16	複Y11-01	11/12	谷野民宿	和平區	靜一池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
17	複Y11-02	11/12	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	C池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
18	複Y11-03	11/12	露泉開發股份有限公司	和平區	前三池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
19	複Y11-04	11/12	東關溫泉大旅社	和平區	冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
20	Y11-05-32	11/12	東谷旅遊事業有限公司	和平區	1F男裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F男裸中溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F男裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F男裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					1F女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					1F女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F女裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F女裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F女裸高溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F女裸中溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F女裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F大眾高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F大眾中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F大眾冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F大眾高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F大眾冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
冬池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml							
春池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml							
秋池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml							
冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml							
羅馬冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml							
美人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml							
霸王池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml							
羅馬高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml							
21	複驗	11/12	北區國民運動中心	北區	訓練池	合格			7.2	
					兒童池	合格				2.5
22	E11-01、	11/12	國立台灣體育大學附設游	北區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1

22	E11-06	11/12	泳池	北區	小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
23	E11-02-05	11/12	香港商世界健身事業有限公司 一中分公司	北區	女溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1
					女冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.5
					男溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	0.5
24	F11-01-02	11/12	三信游泳池	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
25	F11-09-15	11/12	臺中市朝馬國民運動中心 游泳池	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					男冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					女冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
26	F11-16	11/12	潛立方旅館	西屯區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.5
27	O11-01	11/12	常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	1.5
28	O11-02	11/12	臺中市潭子區頭家國民小學 游泳池	潭子區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2
29	Q11-01	11/12	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
30	複F11-17-18	11/12	林園酒店股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5
					男冷池	不合格	> 500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.7
31	複A11-01	11/13	大里游泳池	大里區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
32	C11-13-14	11/13	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					成人池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
33	C11-15、C11-19-21、C11-36-38	11/13	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA女溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					SPA女冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
34	G11-08-11	11/13	南屯國民運動中心 (頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	1
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
35	G11-01-04	11/13	文山室內溫水游泳池	南屯區	兒童池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
36	G11-05-07	11/13	香港商世界健身事業有限公司 黎明分公司	南屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	1
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					女湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					男湯	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
37	K11-01-04	11/13	洋室室內溫水游泳池有限公司	太平區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
38	K11-05-06	11/13	國立勤益科技大學游泳池	太平區	A池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.5
					B池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	2
39	K11-08-14	11/13	太平洋商行 (太平洋假期泳池)	太平區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.8
					中池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.6
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	1.5
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	0.8
					熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.3
40	K11-07	11/13	太平區立游泳池	太平區	游泳池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	2
41	I11-02	11/13	宏濱游泳池	霧峰區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.44	1.2
42	I11-03-04	11/13	霧峰健體中心	霧峰區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.65	2.2
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.71	2.2
43	Z11-01-07	11/12	武陵富野渡假村	和平區	兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1.84
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.62
					漩渦池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2.54
					藥浴池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	1.65
					精油池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.67
					冷水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2.74
					水療池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.96
44	A11-01	11/18	大里游泳池	大里區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
45	A11-02-03	11/18	威權國際運動事業股份有限公司大里高中營業所	大里區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	0.5
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
46	A11-04-06	11/18	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	0.6
					溫水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1
47	A11-07-08	11/18	假期溫水游泳池	大里區	按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	2
					大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1
R11-01			普來得企業股份有限公司		中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2
					教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
					鹽水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	1.5
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1.5

48	B11-03-10	11/18	東峰分公司 (澗東峰游泳池)	東區	冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	1.4
					香精油	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.1	0.7
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	0.9
					溫水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	0.9
					幼兒池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.5	1.7
49	新社(大池)	11/18	游隼運動有限公司	新社區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.2
50	C11-06-08、C11-0801-02、C11-11-12、C11-32-33	11/19	水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					1F泳池(溫)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
					1F水療SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					1F SPA冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					1F SPA熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2.5
					3F SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					3F SPA女冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					3F SPA男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
51	C11-26-27	11/19	名女三溫暖	中區	SPA女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.5
					SPA女熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
52	E11-09-11	11/19	北區國民運動中心	北區	訓練池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					兒童池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
53	E11-07-08	11/19	臺中市私立新民高級中學 游泳池	北區	SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
54	H11-16-22	11/19	麒麟峰溫泉會館	北屯區	男女池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	2
					養生冷池	合格	< 200 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	
55	H11-01-15	11/19	台中日光溫泉會館	北屯區	養生熱池	合格	< 400 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	
					養生SPA池	合格	< 300 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	
					男熱池	合格	< 300 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	< 200 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	< 300 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	
					男裸冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
56	H11-25-26	11/19	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	男裸高湯池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					男裸中湯池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					男裸SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					女裸SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					女裸中湯池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					女裸漩渦池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					女裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					大眾SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					大眾按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					大眾溫泉池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					大眾冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
57	J11-01-02	11/19	台中兆品酒店	北屯區	兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
58	J11-03-06	11/19	普將運動股份有限公司 中興營業所	北屯區	小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	3
59	S11-01	11/19	大雅區立游泳池	大雅區	SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	3
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	2
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	1.1
					兒童池	合格	< 200 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	2.2
60	S11-05	11/19	人人伊藤萬游泳池	大雅區	SPA池	合格	< 300 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	2.2
					大池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
61	S11-02-04	11/19	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
62	W11-01-04	11/19	寶成活水健康生活館	沙鹿區	SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					按摩池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					教學池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
63	Y11-34-36	11/19	谷野民宿	和平區	冷水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
64	Y11-37-40	11/19	統合開發股份有限公司 中第三分公司 (統一渡假村)	和平區	靜一池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					B池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
65	Y11-50-53	11/19	御群服務有限公司	和平區	C池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					風呂池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大一	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					小一	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
66	Y11-59-64	11/19	汶山企業股份有限公司	和平區	小二	合格	< 200 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					大三	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶內男裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
67	Y11-54-58	11/19	麗池山水有限公司	和平區	戶外女裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶內女裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸冷泉	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
67	Y11-54-58	11/19	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					高湯池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		

					冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	< 500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
68	Y11-65-67	11/19	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					前二池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					前三池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
69	Y11-68-69	11/19	明治溫泉大飯店	和平區	SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
70	Y11-70-72	11/19	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
71	Y11-73-80	11/19	伊豆開發股份有限公司	和平區	男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大眾熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大眾冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
72	Y11-81-82	11/19	谷關溫泉飯店	和平區	冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
73	Y11-83-84	11/19	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
74	F11-19-20	11/20	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					女熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					戶外池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
75	F11-21-25	11/20	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					男冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					女熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					女冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1
					戶外池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
76	F11-31-37	11/20	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
77	F11-38-39	11/20	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					女熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
					男池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					女池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	0.7
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1
79	F11-44-53	11/20	豐登國際股份有限公司(永豐棧生活會館)	西屯區	男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					男冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					男冰池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.7
80	H11-27-29	11/20	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
81	J11-07	11/20	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	游泳池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3
					室內池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.8
					室外池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
82	J11-08-12	11/20	富泳實業商行	北屯區	SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3
					薰衣草池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3
					佛羅澄池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.5
83	L11-01-03	11/20	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.5
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.5
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2
84	L11-04	11/20	烏日區立游泳池	烏日區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.5
85	L11-05	11/20	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	3
					泳池大	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1
					泳池小	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	0.5
					流瀑池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大按摩池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					小按摩池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					圓形按摩池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					沖擊池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					浮浴池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.83
					男溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.85
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.87
					女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.24
87	N11-01-10	11/20	福容大飯店股份有限公司	后里區	女溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	2.15

87	N11-01-10	11/20	月眉分公司	中里區	女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2.11
					成人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	2.34
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.66
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	1.66
					傘瀑池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	1.37
88	N11-11-15	11/20	喬力達休閒管理有限公司	后里區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.8
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.2
					冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.8
					熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.6
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.8
89	P11-02-10	11/20	精英游泳池有限公司	神岡區	小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1
					中池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	0.6
					大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2
					冰池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	0.6
					高溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	0.6
					超音波池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	0.5
					牛奶池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.7	1.5
90	U11-01-08	11/20	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	藥浴池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1.5
					訓練池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.8
					成人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2.5
					藥浴1池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.8
					藥浴2池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1.5
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
熱水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.8					