

臺中市政府衛生局
110年3月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	檢驗項目			
							總菌落數 (≤500CFU/ml)	大腸桿菌 (≤1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)
1	複A03-01	3/15	大里游泳池	大里區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
2	複B03-01	3/15	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
3	C03-13-14	3/15	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					成人池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
4	C03-23-24	3/15	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					SPA男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
5	F03-01-02	3/15	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	0.7
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	0.5
6	F03-08-12	3/15	林園酒店股份有限公司	西屯區	戶外池	合格	< 10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					男熱池	合格	< 100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					男冰池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					女冰池	合格	< 1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
7	F03-13-18	3/15	鴻甲運動事業股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	
					男冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	
					男冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	
					女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	
8	F03-19-23	3/15	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.5
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.5
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					女冰池	合格	<10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3
9	複G3-01-02	3/15	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	不合格	> 500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
10	複2H03-01	3/15	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男裸池	不合格	> 500 CFU/ml	8 CFU/100ml		
11	複G03-03	3/15	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
12	複M03-01-02	3/15	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.41
					女池	合格	< 500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
13	複P03-01-02	3/15	精英游泳池有限公司	神岡區	高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					牛奶池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
14	Q03-01	3/15	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.5
15	C03-06-08、C03-0801-0802、C03-11-12、C03-32-33	3/16	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					1F泳池(溫)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					1F水療SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					1F SPA冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					1F SPA熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					3F SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					3F SPA女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					3F SPA男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					3F SPA男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
16	E03-01	3/16	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
17	E03-02-05	3/16	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	女溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	
					女冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	
					男溫池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	
					男冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	
18	E03-06-08	3/16	北區國民運動中心	北區	訓練池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.5
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.5
19	F03-24-33	3/16	豐豐國際股份有限公司(永豐棧生活會館)	西屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.7
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.7
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	0.5
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	0.7

					男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.7
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.7
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.7
20	F03-34-35	3/16	臺中市立文華高級中等學校游泳池	西屯區	A池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
					B池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
21	F03-36	3/16	葳格高級中學附設小學游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
22	F03-37-38	3/16	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
					女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
23	F03-101-106	3/16	假期泳健股份有限公司	西屯區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.2
					泡湯池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.4
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.1
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.7
					溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.5
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.8
24	H03-02-08	3/16	麒麟峰溫泉會館	北屯區	養生冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
25	H03-01	3/16	臺中市立北新國民中學游泳池	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
26	複Y03-05-11、Y03-39	3/16	東谷旅遊事業有限公司	和平區	1F男裸溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	不合格	<300 CFU/ml	2 CFU/100ml		
					2F男裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸冷池	不合格	<100 CFU/ml	9 CFU/100ml		
					羅馬冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27	H03-12-13	3/16	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
28	複K03-01	3/16	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
29	O03-01	3/16	常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學	潭子區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.43	1.83
30	O03-02	3/16	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.85	0.93
31	T03-01-03	3/16	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
					男湯冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					男湯熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
32	複W03-01-03	3/16	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
33	複Y03-01-04	3/16	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					靜一池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
34	複Y03-12-13	3/16	汶山企業股份有限公司	和平區	戶外男裸池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
35	Y03-18-26	3/16	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					溫池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					冷池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
36	Y03-32-33	3/16	谷關溫泉飯店	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
37	Y03-34-35	3/16	明治大旅社	和平區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
	Y03-36				中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

38	Y03-30-38	3/16	東關溫泉大旅社	和平區	冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
39	J03-01-04	3/17	普將運動股份有限公司 中興營業所	北屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	2.28
					中池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	1.44
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	2.27
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	0.76
40	複J03-05-06	3/17	富泳實業商行	北屯區	薄荷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					玫瑰池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
41	複L03-01	3/17	南屯國民運動中心 (頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
42	V03-01-02	3/17	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.5
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	0.5
43	Z03-01-07	3/16	武陵富野渡假村	和平區	兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	2.32
					熱水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.9	1.85
					漩渦池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	2.47
					藥浴池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2.11
					精油池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.06
					冷水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.93
					水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	2.48
44	複外埔03-01	3/17	星月大地休閒事業股份有限公司	外埔區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
45	複驗	3/16	臺中市立烏日區溫水游	烏日區	SPA池	合格				2
46	A03-01	3/22	大里游泳池	大里區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	1.3
47	S03-01	3/22	大雅區立游泳池	大雅區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.3
48	S03-02	3/22	人人伊藤萬游泳池	大雅區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	1.5
49	B03-01-07	3/23	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	0.7
					中池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.2
					超音波池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	2.6
					藥浴池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2.6
					幼兒池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	0.7
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	1.4
					冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.5	2.6
50	B03-08-14、B03-16、B03-18	3/23	普來得企業股份有限公司 (東峰游泳池)	東區	教學池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2
					鹽水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	2.4
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	3
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	3
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	1.2
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.5	1.9
					香精池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.5	2.9
					溫水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.5	0.7
					練習池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.1	0.5
51	D03-01-05	3/23	長春國民運動中心	南區	室內池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1
					水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.5
					冷水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	0.9
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	3
52	G03-04-07	3/23	文山室內溫水游泳池	南屯區	兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	1.5
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	2
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	0.5
53	G03-12-15	3/23	南屯國民運動中心 (頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	1
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	3
54	H03-14-16	3/23	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					冰水池	合格	< 100 CFU/ml	1 CFU/100ml	7	0.5
55	J03-07-11	3/23	富泳實業商行	北屯區	室內池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.08	1.03
					室外池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.73	1.09
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.43	2.23
					紫羅蘭池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.05	3
					人參池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.95	3
56	K03-02-05	3/23	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.5
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3

					水療池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
57	K03-06	3/23	太平區立游泳池	太平區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	3
58	N03-01-10	3/23	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.1
					男溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.2
					男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	1.2
					女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	1.3
					女溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.4
					女熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	0.9
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.1
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.2
					兒童池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.1
59	N03-11-14	3/23	喬力達休閒管理有限公司	后里區	傘瀑池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.2
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.9
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.9
					冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	1.2
60	O03-03-10	3/23	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.3
					游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	1.26
					女熱池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.77	2.21
					女冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.96	1.31
					男冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.88	1.28
					男熱池	合格	< 500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.78	2.21
					水療池B	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.99	1.81
水療池A	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.93	1.59					
61	I03-01	3/24	霧峰健體中心	霧峰區	兒童池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.89	0.59
					大池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.24	1.2
62	L03-02-05	3/24	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.1
					熱水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
63	L03-06-07	3/24	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	女熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
64	L03-08-13	3/24	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
65	M03-01	3/24	臺中市立豐南國中游泳池	豐原區	女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					游泳池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
66	T03-01-02	3/24	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	3
					室內SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
67	W03-01-04	3/24	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
68	新社(大)	3/24	游隼運動有限公司	新社區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2