

臺中市政府衛生局  
110年4月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	檢驗項目			
							總菌落數 (≤500CFU/ml)	大腸桿菌 (≤1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)
1	F04-01-02	4/12	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
2	F04-03	4/12	潛立方旅館	西屯區	潛水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.5
3	F04-10-15	4/12	鴻甲運動事業股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.8	
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.8	
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.8	
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.6	
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.6	
4	C04-13-14	4/13	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					成人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
5	C04-19-21、C04-36-38	4/13	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	SPA男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					SPA男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
6	F04-101-105	4/13	假期泳健股份有限公司	西屯區	SPA女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					泡湯池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.6
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.8
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.9
					溫水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.8
7	H04-01-15	4/13	台中日光溫泉會館	北屯區	男裸冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					男裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					女裸漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
8	H04-16-22	4/13	麒麟峰溫泉會館	北屯區	大眾溫泉池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾冰冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
9	H04-23-24	4/13	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	養生冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
10	K04-01-04	4/13	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
11	複P04-01	4/13	精英游泳池有限公司	神岡區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	3
					水療池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2
12	W04-01-04	4/13	寶成活水健康生活館	沙鹿區	超音波池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					教學池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
13	複外埔04-01	4/13	星月大地休閒事業股份有限公司	外埔區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
14	複L04-01	4/14	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公	西區	大池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
15	O04-01-	4/14	池宇游泳池	潭子區	泳池(大)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.42
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.03	2.31

15	04	4/14	九子湖中心	屏下區	按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.12	1.98
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.98	2.12
16	Z04-01-02、Z04-04-07	4/13	武陵富野渡假村	和平區	兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	2.23
					熱水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	1.2
					藥浴池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	1.73
					精油池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	2.01
					冷水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.43
					水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.81
					冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.3
17	A04-01-03	4/19	來來室內溫水游泳池	大里區	溫水池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	0.6
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1.5
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	0.8
18	A04-04-05	4/19	假期溫水游泳池	大里區	中池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	1.5
					泳池(內)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
19	C04-03-05、C02-34	4/19	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(外)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA池(外)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA池(內)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					泳池(大)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
20	C04-30-31	4/19	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(小)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					男池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	0.5
21	F04-23-24	4/19	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	女池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	3
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.5
22	F04-25-28	4/19	豐登國際股份有限公司(永豐棧生活會館)	西屯區	小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	0.5
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3
					SPA池	合格	< 400 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	0.5
23	I04-01	4/19	宏浜游泳池	霧峰區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	1
24	B04-01-07	4/20	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	1.5
					超音波池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	2
					藥浴池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.3
					幼兒池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.3
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	3
					冰池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.2
					熱水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
25	H04-25-27	4/20	青葉東京三溫暖名店	中區	冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.34
26	N04-01-10	4/20	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	男溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.21
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	0.5
					女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.91
					女溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.43
					女熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	0.7
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	0.6
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	0.8
					兒戲池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	1.2
					傘瀑池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	0.9
27	N10-11-18	4/20	馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司)	后里區	思瑪湖	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	0.57
					大海嘯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.5
					漂漂河	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.71
					丫酋灣	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	0.6
					急速勇士	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5
					鯊魚浪板	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	0.63
					巫師飛艇	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.69
					碰碰船	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	0.54
28	P04-01-07	4/20	精英游泳池有限公司	神岡區	小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.5
					中池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	0.8
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.28	2
					冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.34	1.5
					高溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.96	2
					超音波池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.8
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.48	1.5
29	U04-01-07	4/20	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	訓練池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					成人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.6
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	3
					藥浴1池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.8
					藥浴2池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.4

					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.8
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
30	複Y04-01	4/20	麗池山水有限公司	和平區	SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
31	Y04-02-04	4/20	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					靜一池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
32	Y04-05-13	4/20	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml							
33	Y04-28-29	4/20	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
34	Y04-30、Y04-32-34	4/20	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
35	Y04-35-36	4/20	谷關溫泉飯店	和平區	冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
36	Y04-37-38	4/20	明治大旅社	和平區	SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
37	Y04-39-41	4/20	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
38	Y04-42-47	4/20	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	< 1 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					戶內女裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
39	外埔04-02-03	4/20	星月大地休閒事業股份有限公司	外埔區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷池	合格	< 10 CFU/ml	1 CFU/100ml		
40	S04-01-03	4/21	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	0.6
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	0.8
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	0.8
41	S04-04	4/21	人人伊藤萬游泳池	大雅區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	0.5