

臺中市政府衛生局
110年9月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

序號	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	檢驗項目			
							總菌落數 (≤500CFU/ml)	大腸桿菌 (≤1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)
1	G09-01	9/6	文山室內溫水游泳池	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.91
2	G09-02-03	9/6	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.8
3	複P09-01-02	9/6	精英游泳池有限公司	神岡區	牛奶池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥浴池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
4	D09-01-02	9/7	長春國民運動中心	南區	室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.2
5	Q09-01	9/7	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.5
6	X09-01	9/7	大肚區游泳池	大肚區	大眾池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.5
7	X09-02	9/7	烏日區立游泳池	烏日區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.14	1.5
8	Y09-16-23	9/7	伊豆開發股份有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<200 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9	Y09-24-25	9/7	谷關溫泉飯店	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
10	Y09-26-27	9/7	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
11	Y09-31-33、Y09-39-41、Y09-50-52、Y09-54	9/7	東谷旅遊事業有限公司	和平區	2F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸中溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸高溫池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12	Y09-59-64	9/7	汶山企業股份有限公司	和平區	春池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶內女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶內男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
13	複驗	9/9	帝亞溫水游泳池	豐原區	小池	合格				3
14	C09-06-08、C09-0801-0802、C09-11-12、C09-32-33	9/8	水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					1F泳池(溫)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					1F水療SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					1F SPA冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					1F SPA熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					3F SPA女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					3F SPA女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					3F SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
15	C09-13-14	9/8	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					成人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
16	E09-01	9/8	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.5
17	E09-02-04	9/8	北區國民運動中心	北區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					競賽池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1
H09-01-1					跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
					男裸冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男裸高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7						

18	H09-01-15	9/8	台中日光溫泉會館	北屯區	女裸漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大眾SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大眾溫泉池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
19	H09-16-22	9/8	麒麟峰溫泉會館	北屯區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					養生冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2						
20	H09-23	9/8	臺中市立北新國民中學游泳池	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
21	H09-24-25	9/8	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
22	K09-05	9/8	太平區立游泳池	太平區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.2
23	O09-01	9/8	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.69	0.8
24	新社(大)	9/8	游隼運動有限公司	新社區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.2
25	C09-30-31	9/13	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					泳池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
26	F09-01-02	9/13	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
27	F09-03	9/13	葳格高級中學附設小學游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
28	F09-04	9/13	潛立方旅館	西屯區	潛水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.5
29	F09-101-106	9/13	假期泳健股份有限公司	西屯區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.5
					溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.7
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.5
					泡湯池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
					水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.1
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.5
30	L09-01-04	9/13	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					泳池(外)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.3
					SPA池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					SPA池(內)	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.8
31	N09-01-04	9/13	喬力達休閒管理有限公司	后里區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.6
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
					冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.2
					熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.8
32	N09-05-11	9/13	馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司)	后里區	思瑪湖	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
					大海嘯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.7
					漂漂河	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.7
					丫酋灣	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
					鯊魚浪板	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					巫師飛艇	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
					碰碰船	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
33	O09-02	9/13	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.69	1.84
34	O09-03	9/13	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.82	1.57
35	U09-01-08	9/13	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	訓練池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.8
					成人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.7
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.6
					藥浴1池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.8
					藥浴2池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.7
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.7
					熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.6
36	B09-01-07	9/14	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.76
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.92
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.37
					超音波池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.9
					藥浴池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.75
					冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.96
					幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.83
					鹽水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2

37	B09-08-15	9/14	普來得企業股份有限公司 (東峰游泳池)	東區	SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	2.36
					練習池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.5	1.9
					教學池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	2.5
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2.14
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.5
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.5	2.4
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.6	1.96
38	S09-01	9/14	大雅區立游泳池	大雅區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	0.8
39	S09-02	9/14	人人伊藤萬游泳池	大雅區	大池	合格	< 400 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	0.6
40	S09-03-04	9/14	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					小池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	1.5
41	T09-01-02	9/14	梧棲活水休閒運動館 (梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					室內SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
42	V09-01-02	9/14	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.5
43	W09-01-02	9/14	沙鹿區游泳池	沙鹿區	SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
44	W09-04-07	9/14	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					教學池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
45	A09-01	9/15	大里游泳池	大里區	游泳池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	0.69
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.65	1.3
46	A09-02-04	9/15	來來室內溫水游泳池	大里區	溫水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.55	0.8
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.62	2
					大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.65	1.3
47	A09-05-06	9/15	假期溫水游泳池	大里區	中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.65	2
					溫泉熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	
48	H09-26-27	9/15	海灣樂世界股份有限公司	北屯區	溫泉冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	1.8
49	J09-01-03	9/15	普將運動股份有限公司 中興營業所	北屯區	中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.67
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2.17
					室外池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.74	1.39
50	J09-04-08	9/15	富泳實業商行	北屯區	室內池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.97	1.64
					SPA池	合格	< 400 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.58	1.37
					紫羅蘭池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.37	3
					人參池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.76	3
					泳池大	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.5
51	L09-06-13	9/15	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	泳池小	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	2.6
					流瀑池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					臀部沖擊池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					腿部沖擊池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					圓形池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					沖擊池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					浮浴池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		