臺中市政府衛生局111年1月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	A01-02-03	2022/01/10	假期溫水游泳池	大里區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.51	1.5
					泳池(中)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.28	2
2	複2H01-01	2022/01/10	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男裸池	不合格	>500 CFU/ml	24 CFU/100ml		
3	N01-11-14	2022/01/10	喬力達休閒管理有限公司	后里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.2
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.8
					冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.8
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.8
4	複P01-01	2022/01/10	精英游泳池有限公司	神岡區	高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
5	複外埔-01	2022/01/10	星月大地休閒事業股份有限公司	外埔區	熱池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
6	C01-03-05、34	2022/01/11	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.5
					SPA(內)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
7	複C01-11	2022/01/11	水舞生活會館	西區	3F SPA熱池（女）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
8	C01-23-24	2022/01/11	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA熱池（女）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA熱池（男）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9	D01-01-03	2022/01/11	南區國民運動中心	南區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.9
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.9
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.7
10	D01-04-06	2022/01/11	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
11	複E01-01	2022/01/11	臺中市北區國民運動中心	北區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12	複2H01-03-04	2022/01/11	青葉東京三溫暖	中西區	冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
13	O01-01-05	2022/01/11	潭子國民暨兒童運動中心	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.07
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.59
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.73	1.42
					溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.91	1.65
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.86	1.57
14	O01-06-08	2022/01/11	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.04	2.02
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.59	2.54
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.92	2.33
15	V01-01-02	2022/01/11	龍井三德游泳池	龍井區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.5
16	複Y01-01-03	2022/01/11	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17	複Y01-04	2022/01/11	龍谷觀光事業有限公司	和平區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
18	複Y01-05-06	2022/01/11	伊豆開發股份有限公司	和平區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池（女）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
19	複Y01-07	2022/01/11	明治大旅社	和平區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
20	複Y01-08-31	2022/01/11	東谷旅遊事業有限公司	和平區	3F冷池（女）	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F高溫池（女）	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F中溫池（女）	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F中溫池（男）	不合格	>500 CFU/ml	TNTC		
					3F冷池（男）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F高溫池（男）	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F冷池（女）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F冷池（男）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F高溫池（男）	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F中溫池（男）	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬中溫池	不合格	>500 CFU/ml	7 CFU/100ml		
					羅馬高溫池	不合格	>500 CFU/ml	7 CFU/100ml		
					羅馬冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					春池	不合格	>500 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					冬池	不合格	>500 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					秋池	不合格	>500 CFU/ml	3 CFU/100ml		
					美人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					霸王池	不合格	>500 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					2F中溫池（女）	不合格	>500 CFU/ml	39 CFU/100ml		
					2F高溫池（女）	不合格	>500 CFU/ml	3 CFU/100ml		
					1F熱池（女）	不合格	>500 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					1F冷池（女）	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					1F溫池（男）	不合格	>500 CFU/ml	70 CFU/100ml		
21	Y01-32-33	2022/01/11	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22	Y01-42、Y01-46-47	2022/01/11	統合開發股份有限公司第三分公司	和平區	風呂	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					B池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					C池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23	Y01-48-49	2022/01/11	谷關溫泉飯店	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前一	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

24	Y01-50-53	2022/01/11	露泉開發股份有限公司	和平區	前二	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前三	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
25	Y01-54-56	2022/01/11	御群服務有限公司	和平區	小一	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					小二	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大一	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
26	J01-01-04	2022/01/12	普將運動股份有限公司中興營業所	北屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.28
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.14	1.24
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.34	2.96
					SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.73
27	J01-05	2022/01/12	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.67	1.85
28	K01-01-04	2022/01/12	洋洋室內溫水游泳池	太平區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.5
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
29	X01-01-02	2022/01/12	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	熱水池(女)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱水池(男)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
30	H01-01-04	2022/01/17	海灣國際開發股份有限公司	北屯區	溫泉一	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					溫泉二	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					戲水池(大)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					戲水池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
31	M01-02-04	2022/01/17	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.77
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
32	M01-05-09	2022/01/17	帝亞溫水游泳池	豐原區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.5
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.5
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
					熱水按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.5
					溫水按摩池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.2
33	O01-09-16	2022/01/17	朝馬國民運動中心	西屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.79	0.85
					熱池(女)	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.58	1.06
					冷池(女)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.8
					冷池(男)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.12	3
					熱池(男)	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.75	0.97
					水療SPA池(B)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.36	2.28
					水療SPA池(A)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.24	2.11
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.81
34	B01-01-7	2022/01/18	寶闊健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.2
					中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.5
					冰池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					超音波池(A)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.2
					超音波池(B)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.2
35	B01-10-17	2022/01/18	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	鹽水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.7
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.3
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.2
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.6
					冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.5
					香精池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.4
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.9
					幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.1
36	C01-15-38	2022/01/18	台中金典酒店	西區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					女SPA池(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					女SPA池(溫)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					女SPA池(冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					男SPA池(熱)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					男SPA池(溫)	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					男SPA池(冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
37	E01-02-05	2022/01/18	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	溫池（女）	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					冷池（女）	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.5
					溫池（男）	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.5
					冷池（男）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
38	E01-06-09	2022/01/18	北區運動中心	北區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.6
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
39	F01-01-06	2020/01/18	鴻甲運動事業股份有限公司	西屯區	熱池（男）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					冷池（男）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					冰池（男）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					熱池（女）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					冷池（女）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
					冰池（女）	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
40	F01-07-11	2022/01/18	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
					熱池（男）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					冰池（男）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
					熱池（女）	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					冰池（女）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
41	F01-12-16	2022/01/18	林園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					熱池（男）	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					冰池（男）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2

					熱池（女）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.5
					冰池（女）	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
42	F01-17-18	2022/01/18	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
43	F01-19-25	2022/01/18	裕元花園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					熱池（男）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					冰池（男）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					熱池（女）	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					冰池（女）	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
44	H01-05-18	2022/01/18	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	冰池（男）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					冷池（男）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					高溫池（男）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					中溫池（男）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					SPA池（男）	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					SPA池（女）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					中溫池（女）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					漩渦池（女）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					冷池（女）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					熱池（女）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾溫泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
45	H01-19-25	2022/01/18	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	養生冷池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生SPA	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					熱池（男）	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					冷池（男）	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					熱池（女）	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					冷池（女）	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
46	H01-29-30	2022/01/18	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
47	I01-01	2022/01/18	體健中心	霧峰區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.09
48	J01-06-10	2022/01/18	富泳實業商行	北屯區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.28	1.87
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.74	1.66
					SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.71
					玫瑰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.18	0.98
					薄荷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.17	1.69
49	S01-01	2022/01/18	大雅區立游泳池	大雅區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.06	0.5
50	S01-04-06	2022/01/18	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.5
					小池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.3
51	T01-01-03	2022/01/18	台中港酒店(久福興業股份有限公司)	梧棲區	女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
					男熱湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2
					男冷湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
52	U01-01-07	2022/01/18	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	訓練池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.9
					成人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.8
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.9
					藥浴池(1)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.7
					藥浴池(2)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.8
					冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.8
					熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.8
53	W01-01-03	2022/01/18	沙鹿區立游泳池	沙鹿區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.8
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
54	W01-04-07	2022/01/18	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					教學池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
55	Z01-01-07	2022/01/17	武陵富野度假村	和平區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.17
					熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.3
					漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.72
					藥浴池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.28
					精油池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.02
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.77
					水療池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.44
56	外埔01-02-03	2022/01/18	星月大地休閒事業股份有限公司	外埔區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	
57	G01-01-04	2022/01/19	南屯國民運動中心	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.51
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.95
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.52
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.59
58	H01-31-33	2022/01/9	青葉東京三溫暖	中區	熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
59	L01-04	2022/01/19	烏日區游泳池	烏日區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.3
					溫池（男）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池（男）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池（男）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

60	L01-05-15	2022/01/19	清新溫泉飯店	烏日區	溫池（女）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池（女）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池（女）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥草池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
61	Y01-65-73	2022/01/19	龍谷觀光事業有限公司	和平區	冷池（男）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池（男）	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					溫池（男）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池（女）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池（女）	合格	<10 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					溫池（女）	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
62	Y01-74-78	2022/01/19	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
63	Y01-79-80	2022/01/19	明治大旅社	和平區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
64	Y01-81-83	2022/01/19	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
65	Y01-84-88	2022/01/19	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜一池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜二池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		