

臺中市政府衛生局111年8月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	A08-01	2022/08/08	大里區游泳池	大里區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.05	0.5
2	A08-02	2022/08/08	國立中興大學附屬高級中學游泳池(威樺國際運動股份有限公司)	大里區	游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.33	0.8
3	A08-11-12	2022/08/08	假期溫水游泳池	大里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.59	1.3
4	G08-01-04	2022/08/08	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.62	1
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.1
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.5
5	G08-05-07	2022/08/08	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
6	J08-01-04	2022/08/08	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.74	3
					中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.37	1.38
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.87	1.76
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.63	2.22
7	S08-01	2022/08/08	大雅區游泳池	大雅區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.35	1.3
8	S08-04-06	2022/08/08	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
9	S08-07	2022/08/08	人人伊藤萬游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.87	1
10	複清水(男)	2022/08/08	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
11	G08-08-11	2022/08/09	文山室內溫水游泳池	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.82
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.24
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.9
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.5
12	複L08-01	2022/08/09	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F水療SPA池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
13	O08-01-06	2022/08/09	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.53	2.87
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.93
					按摩池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.53	2.88
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.38
					室外大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.89
					室外兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.55
14	O08-07-09	2022/08/09	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.68	1.69
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.78	2.49
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.82	2.65
15	V08-01-02	2022/08/09	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
					小池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
16	複Y08-01	2022/08/09	谷野民宿	和平區	靜二池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17	複Y08-02	2022/08/09	汶山企業股份有限公司	和平區	戶外男裸池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
18	複Y08-03-05	2022/08/09	東谷旅遊事業有限公司	和平區	1F女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					霸王池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
19	複Y08-06	2022/08/09	麗池山水有限公司	和平區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
20	複Y08-07-08	2022/08/09	伊豆開發股份有限公司	和平區	兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
21	Y08-14-22	2022/08/09	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22	C08-03-05、34	2022/08/09	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					泳池(外)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA池(外)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
23	C08-30-31	2022/08/09	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					泳池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
24	D08-01-07	2022/08/09	長春國民運動中心	南區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.2
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.2
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.6
					冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.8
					兒童滑水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.5
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.1
25	F08-01-06	2022/08/09	假期泳健股份有限公司(假期游泳池)	西屯區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.2
					溫水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.5
					泡湯池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.1
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3

					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
					SPA池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.6
26	複B08-01	2022/08/10	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	遊戲池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27	T08-04-06	2022/08/10	台中港酒店(久福興業股份有限公司)	梧棲區	女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					男熱湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					男冷湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
28	W08-01-03	2022/08/10	沙鹿區游泳池	沙鹿區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.8
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.1
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
29	W08-08	2022/08/10	靜宜大學游泳池	沙鹿區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
30	複外埔08-01	2022/08/10	星月大地休閒事業股份有限公司	后里區	熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		2.31
31	H08-11	2022/08/15	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
32	H08-08-10	2022/08/15	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					女裸池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
33	大安08-01-02	2022/08/15	向海那漾股份有限公司	大安區	小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.5
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.5
34	N08-16-23	2022/08/16	馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司)	后里區	思瑪湖	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.6
					大海驢	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
					漂漂河	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.8
					阿酋灣	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.8
					極速勇士	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.9
					鯊魚浪板	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2
					巫師飛艇	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.8
					碰碰船	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1
35	C08-13-14	2022/08/16	正牛頓游泳池館	西區	泳池(教學池)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.8
					泳池(成人池)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
36	C08-15、19-21、36-38	2022/08/16	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					SPA男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA男泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
37	D08-11-12	2022/08/16	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
					小池	合格	<10 CFU/ml	1 CFU/100ml	8	1.7
38	E08-01-04	2022/08/16	香港商世界健身事業有限公司一分分公司	北區	女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.5
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
39	E08-08	2022/08/16	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
40	E08-05-07、09-10	2022/08/16	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					競賽池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
41	F08-34-35	2022/08/16	臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池	西屯區	A池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					B池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
42	F08-36-37	2022/08/16	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
					小池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
43	F08-05-09	2022/08/16	林園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.7
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					男泳池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
					女泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
44	F08-10-15	2022/08/16	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					男泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
45	F08-16	2022/08/16	順天環匯酒店	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
46	F08-17	2022/08/16	潛立方旅館	西屯區	潛水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1
47	F08-18	2022/08/16	拉拉手游泳學院西屯館	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
48	F08-29	2022/08/16	小天使游泳學校永福校	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
49	F08-30	2022/08/16	東海大學游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
50	I08-01	2022/08/16	霧峰區健體中心	霧峰區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.48	0.56
					大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2
51	K08-01-04	2022/08/16	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	小池	合格	<100 CFU/ml	1 CFU/100ml	6.9	1
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.3
					水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.5
52	K08-07	2022/08/16	太平區游泳池	太平區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.9
					大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.23
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
53	M08-01-05	2022/08/16	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.5
					熱水按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.6
					溫水按摩池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.99

54	M08-06	2022/08/16	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
55	N08-01-05	2022/08/16	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.8
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.4
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.8
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.8
					冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.9
56	O08-10	2022/08/16	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.41	1.35
57	O08-11-18	2022/08/16	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.02	1.16
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.73
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.5
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.43
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.96
					水療SPA池B	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.41
					水療SPA池A	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.22
58	Q08-09-10	2022/08/16	東勢區游泳池	東勢區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.62
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.81
59	Q08-11	2022/08/16	東勢區游泳池	東勢區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.25
					游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.51
60	U08-01-06	2022/08/16	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.5
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					成人池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
61	X08-03	2022/08/16	大肚區游泳池	大肚區	大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.5
62	Y08-32-35、74	2022/08/16	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜一池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜二池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
63	Y08-36-43	2022/08/16	伊豆開發股份有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
64	Y08-44-49	2022/08/16	汶山企業股份有限公司	和平區	兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
65	Y08-50-73	2022/08/16	東谷旅遊事業有限公司	和平區	女裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					1F男裸溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸中溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					1F女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					1F女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸中溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬高溫池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冬池	合格	<100 CFU/ml	1 CFU/100ml		
66	B08-01、03-11	2022/08/17	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	春池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					秋池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					美人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					霸王池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.5
					鹽水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.7
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.6
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.5
					冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.4
					香精池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.3
					溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.7
					幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.3
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.6
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.6

67	B08-12-19	2022/08/17	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.6
					遊戲池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2
					超音波池	合格	<10 CFU/ml	1 CFU/100ml	7.3	1.1
					藥浴池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.6
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.6
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.5
					冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.4
68	G08-12	2022/08/17	小天使游泳學校大墩校	南屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
69	H08-12-26	2022/08/17	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	男裸冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾溫泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
70	H08-27-32	2022/08/17	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					養生冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
71	H08-33-34	2022/08/17	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
72	H08-35	2022/08/17	臺中市立北新國民中學游泳池	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
73	J08-10	2022/08/17	小天使游泳學校仁美校(奇異果工作室)	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.23	1.4
74	L08-02-04	2022/08/17	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	泳池(小)	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.2
					泳池(大)	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
75	L08-05	2022/08/17	烏日區游泳池	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.4
76	L08-06-24	2022/08/17	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.1
					泳池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					流瀑池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					臀部沖擊	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					腿部沖擊	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					圓形池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					沖擊池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					浮浴池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
77	R08-01-03	2022/08/17	石岡區游泳池	石岡區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.5
					中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
78	新社(大)(小)	2022/08/17	游隼運動有限公司(臺中市立新社高級中學游泳池)	新社區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
79	清水(男)(女)	2022/08/17	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		