

臺中市政府衛生局111年12月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	複A12-01-02	2022/12/12	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					按摩池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
2	F12-05	2022/12/12	臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
3	F12-06-07	2022/12/12	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	
4	複F12-12	2022/12/12	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.6
5	F12-13	2022/12/12	拉拉手游泳學院西屯館	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2
6	F12-14	2022/12/12	順天環匯酒店	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
7	複2H12-01	2022/12/12	青葉東京三溫暖名店	中區	冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
8	J12-01	2022/12/12	奇異果工作室	北屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.6
					室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.1
9	J12-02-06	2022/12/12	富泳實業商行游泳池	北屯區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.1
					玫瑰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
					薄荷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.2
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
10	C12-15-38	2022/12/13	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA女溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
11	C12-23-24	2022/12/13	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
12	D12-01-05	2022/12/13	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.5
					戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
13	H12-01-02	2022/12/13	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
14	H12-03-05	2022/12/13	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男裸池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
15	O12-01	2022/12/13	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.85
					游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.04
16	O12-02-09	2022/12/13	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	女熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.89
					女冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.7
					男冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.82
					男熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.87
					水療池B	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.6
					水療池A	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.22
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.16
17	T12-02-03	2022/12/13	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					室內SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
18	T12-04-05	2022/12/13	台中港酒店(久福興業股份有限公司)	梧棲區	男湯池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
					男湯冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.6
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
19	W12-01-04	2022/12/13	寶成活水健康生活館	沙鹿區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1
					教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
20	複Y12-01-02	2022/12/13	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
21	複Y12-03	2022/12/13	伊豆開發股份有限公司	和平區	大眾熱池	不合格	>500 CFU/ml	21 CFU/100ml		
22	複Y12-04	2022/12/13	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					1F男裸溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23	複Y12-05-09	2022/12/13	東谷旅遊事業有限公司	和平區	羅馬中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					春池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
24	複Y12-10	2022/12/13	露泉開發股份有限公司	和平區	前二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
25	複Y12-11	2022/12/13	御群服務有限公司	和平區	小一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
26	複Y12-12	2022/12/13	麗池山水有限公司	和平區	高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27	Y12-19-20	2022/12/13	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					美人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
28	Y12-21-27	2022/12/13	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	檜木池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					草原池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					咖啡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					中藥池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
29	Y12-28-30	2022/12/13	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

					高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
30	Y12-31-32	2022/12/13	明治大旅社	和平區	SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
31	Y12-33-34	2022/12/13	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
32	複G12-01-02	2022/12/14	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
33	K12-01-02	2022/12/14	國立勤益科技大學游泳池	太平區	A池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.6
					B池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.3
34	複L12-01	2022/12/14	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.93
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.97
35	O12-14-18	2022/12/14	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.16
					涼水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.64
					溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.16
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.03
					熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.18
36	Z12-01-07	2022/12/14	武陵富野渡假村	和平區	漩渦池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.63
					藥浴池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.9
					精油池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.53
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.13
					水療池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.91
37	清水(女)(男)	2022/12/14	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
38	A12-03	2022/12/19	大里區游泳池	大里區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.56	1
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.61	2
39	A12-09-11	2022/12/19	來來室內溫水游泳池	大里區	溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.72	2
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
					游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.9
40	D12-06-08	2022/12/19	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
41	H12-06-08	2022/12/19	青葉東京三溫暖名店	中區	冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.83
42	M12-01-05	2022/12/19	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.5
					冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
					熱水按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.9
					溫水按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.59
					游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.89
43	M12-06-08	2022/12/19	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					1F泳池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
44	C12-06-33	2022/12/20	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(溫)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					1F水療SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					1F SPA冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					1F SPA熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					3F SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					3F SPA女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.5
					3F SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					3F SPA男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.2
45	F12-08	2022/12/20	小天使游泳學校永福校(仁瑀工作室)	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
46	F12-09-10	2022/12/20	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
47	F12-15-19	2022/12/20	林園酒店股份有限公司	西屯區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					大池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
48	F12-20-24	2022/12/20	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
49	F12-25-30	2022/12/20	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	男冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
50	F12-31	2022/12/20	麗喆國民中小學游泳池	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
51	F12-32-38	2022/12/20	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1
					戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
			海灣國際開發股份有限公司		溫泉池(一)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	

52	H12-09-11	2022/12/20	台灣樂世界分公司	北屯區	溫泉池(二)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					戲水池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
53	H12-12-25	2022/12/20	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	男裸冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾溫泉池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
54	N12-01-10	2022/12/20	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	大眾冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.87
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.51
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.89
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.56
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.76
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.8
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.2
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.3
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.95
55	Y12-80-83	2022/12/20	露泉開發股份有限公司	和平區	傘瀑池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.45
					前一池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前二池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前三池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
56	Y12-84-86	2022/12/20	御群服務有限公司	和平區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					小一池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					小二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
57	I12-01	2022/12/20	霧峰區健體中心	霧峰區	大一池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
58	G12-03-05	2022/12/21	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.39
					男湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
59	L12-02-04	2022/12/21	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.52
					泳池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2
					泳池(大)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.7
60	L12-05	2022/12/21	烏日區游泳池	烏日區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
61	L12-06-16	2022/12/21	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
62	L12-17	2022/12/21	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3