

臺中市政府衛生局112年6月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	O06-01	2023/06/05	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.79
2	O06-02	2023/06/05	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.37
3	複驗	2023/06/05	沈字游泳池	潭子區	按摩池	合格				2.81
4	S06-08-09	2023/06/05	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	男湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
5	S06-10	2023/06/05	麗喆國民中小學游泳池	西屯區	女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
6	S06-11	2023/06/05	東海大學游泳池	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.74
7	複U06-01	2023/06/05	新雙溪水上股份有限公司	西屯區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.21
8	V06-01-02	2023/06/05	龍井區三德游泳池	大甲區	熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9	複W06-01	2023/06/05	寶成活水健康生活館	龍井區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
10	X06-01	2023/06/05	大肚區游泳池	龍井區	小池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.5
11	複X06-02	2023/06/05	寶成活水健康生活館	沙鹿區	教學池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12	複Y06-01	2023/06/05	大肚區游泳池	大肚區	大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.5
13	複Y06-02	2023/06/05	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男熱水池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
14	複Y06-03-04	2023/06/05	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
15	Y06-05-10	2023/06/05	霧泉開發股份有限公司	和平區	前三池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
16	清水(男)(女)	2023/06/05	御群服務有限公司	和平區	小一池	不合格	>500 CFU/ml	1 CFU/100ml		
17	複驗	2023/06/06	霧峰區健體中心	和平區	大一池	不合格	>500 CFU/ml	9 CFU/100ml		
18	G06-01-03	2023/06/06	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	和平區	戶內男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
19	G06-04	2023/06/06	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	和平區	戶外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
20	複2H06-01-02	2023/06/06	小天使游泳學校大墩校(小天使工作室)	和平區	男裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
21	J06-01	2023/06/06	臺中市私立明德普霖斯頓國民小學游泳池	和平區	戶內女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22	J06-02-06	2023/06/06	富泳實業商行游泳池	和平區	戶外女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23	K06-01-04	2023/06/06	洋洋室內溫水游泳池有限公司	和平區	女裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
24	K06-05-07	2023/06/06	國立勤益科技大學游泳池	清水區	男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
25	E06-01	2023/06/06	臺中市立豐南國民中學游泳池	清水區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
26	E06-02	2023/06/06	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	霧峰區	大池	合格			6.9	
27	E06-03-04	2023/06/06	國立台灣體育大學附設游泳池	霧峰區	男湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
28	E06-05-07	2023/06/06	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	霧峰區	女湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
29	M06-01	2023/06/06	臺中市立豐南國民中學游泳池	霧峰區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.35	2.56
30	M06-02-04	2023/06/06	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	霧峰區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.98
31	Q06-01-02	2023/06/06	東勢區游泳池	霧峰區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
32	E06-08	2023/06/06	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池	霧峰區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
33	E06-09	2023/06/06	臺中市私立曉明女子高級中學游泳池	霧峰區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
34	E06-10-12	2023/06/06	臺中市私立新民高級中學游泳池	霧峰區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
35			北區國民運動中心(劉格運動)	霧峰區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
				霧峰區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
				霧峰區	室外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.6
				霧峰區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.1
				霧峰區	玫瑰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
				霧峰區	薄荷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
				霧峰區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
				霧峰區	小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
				霧峰區	按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.5
				霧峰區	水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.5
				霧峰區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.5
				霧峰區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.8
				霧峰區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
				霧峰區	A池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.8
				霧峰區	B池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
				霧峰區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
				霧峰區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1
				霧峰區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.7
				霧峰區	小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
				霧峰區	女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1
				霧峰區	女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.5
				霧峰區	男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.5
				霧峰區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
				霧峰區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.34	1.82
				霧峰區	女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
				霧峰區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
				霧峰區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.03
				霧峰區	小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.68
				霧峰區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.2
				霧峰區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.8
				霧峰區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
				霧峰區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
				霧峰區	超音波池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
				霧峰區	訓練池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
				霧峰區	兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5

36	E06-13-17	2023/06/12	大里國民運動中心(新巨建築事業股份有限公司)	北區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					跳水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					競賽池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
37	H06-01-02	2023/06/12	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
38	P06-01-08	2023/06/12	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.3
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					SPA池(B)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
					SPA池(A)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
39	P06-14-15	2023/06/12	三信游泳池	西屯區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.8
40	P06-16-17	2023/06/12	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.6
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
41	P06-18	2023/06/12	星享道酒店	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2
					泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
42	Y06-01-05、Y06-52	2023/06/12	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜一池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜二池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
43	Y06-06-10	2023/06/12	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	1 CFU/100ml		
44	Y06-28-36	2023/06/12	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
45	A06-01-03	2023/06/13	來來室內溫水游泳池	大里區	冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.34
					溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.02
46	A06-04-08	2023/06/13	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	按摩池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.33
					室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.25
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.96
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.49
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.57
47	A06-09-10	2023/06/13	假期溫水游泳池	大里區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.57
					大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.56
					中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.98
48	A06-11	2023/06/13	國立中興大學附屬高級中學游泳池(天母游泳培訓有限公司興大附中營業所)	大里區	游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.11
49	B06-01-08	2023/06/13	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.4
					鹽水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.8
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.7
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.8
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.4
50	C06-29	2023/06/13	臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池	西區	冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.6
51	H06-04-06	2023/06/13	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
52	I06-01	2023/06/13	霧峰區健體中心	霧峰區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
53	J06-07-10	2023/06/13	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.56
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.7
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.7
54	N06-01-04	2023/06/13	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.2
					SPA	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.6
					SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
55	N06-05-14	2023/06/13	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.6
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.54
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.82
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.97
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.57
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.41
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.18
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.71

					SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.58
					兒戲池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.81
					傘瀑池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.76
					思瑪湖	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.9
					大海嘯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
					漂漂河	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1
					阿酋灣	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.6
					急速勇士	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.6
					巫師飛艇	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.44
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.99
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.42
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.23
					兒訓池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					訓練池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.18
					成人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.1
					藥浴池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.86
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.86
					熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
56	N06-15-20	2023/06/13	馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司)	后里區	熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
57	O06-03-06	2023/06/13	沈字游泳池	潭子區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.2
					女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
58	U06-02-08	2023/06/13	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
59	外埔06-01	2023/06/13	星月大地休閒事業股份有限公司	后里區	小池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.86
60	F06-09-10	2023/06/14	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	大池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.98
61	H06-17	2023/06/14	臺中市立北新國民中學游泳池	北屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.94
62	大安06-01-02	2023/06/14	向海那漾股份有限公司	大安區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.52
63	新社(大)(小)	2023/06/14	游隼運動有限公司(臺中市立新社高級中學游泳池)	新社區						